



- UWAGA:
- Instalację c.o. wykonać z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie
 - Instalację w miejscu przejść przez przegrody konstrukcyjne i stropy prowadzić w tulejach
 - Instalację c.o. prowadzoną w kanale zabezpieczyć termicznie
 - oddzielić z poziomów na plany wykonać z zastosowaniem ramion kompensacyjnych
 - poziomy Instalacji c.o. prowadzić ze spadkiem min. 0,3% w kierunku pionów

FIRMA			
MOLECULES SEBASTIAN STRAJNO			
41-402 BYTOM, UL. KOŁKOVA 27/100			
tel. +48 800 905 048			
INWESTOR			
GMINA BĘDZIN			
URZĄD MIASTA BĘDZIN, UL. 11 LISTOPADA			
TEMAT			
PROJEKT BUDOWLANY			
MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.			
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2			
BĘDZIN, UL. REWOLUCJONISTÓW 18			
PROJEKTANT			
Inż. JOANNA FOLCZYŃSKA nr upr. 176/80			
TYTUŁ PRZEBUDOWY			
SEGMENT "A"			
RZUT FUNDAMENTÓW			
DATA	FIZA	BRZĄDA	SKALA
X. 2007	PB	SANITARNIA	1:125
			NR STR.
			25