

**NOTATKA SŁŹBOWA**  
*Ze spotkania w dniu 04-12-2009 w siedzibie PEC DG S.A.*

Spotkanie odbyło się w temacie kolizji i zbliżenia projektowanej sieci kanalizacyjnej, deszczowej i kabla NN w okolicy ul. Zagórskiej w Będzinie z siecią preizolowaną PEC 2 x Dn 600.

Podczas posiedzenia ZUD w dniu 01-12-2009 w Starostwie Powiatowym w Będzinie PEC wstrzymał temat i skierował go do szczegółowego uzgodnienia w związku z brakiem uzgodnień z naszą firmą pomimo występujących skrzyżowań i zbliżeń z siecią ciepłowniczą.

Dla skrzyżowania sieci ciepłowniczej z kablem energetycznym oraz siecią ciepłowniczą w punkcie „A” PEC nie wnosi zastrzeżeń pod warunkiem zastosowania się do wytycznych zabezpieczenia tych miejsc kolizji w trakcie wykonywania prac – warunki te wydane zostaną odrębnym pismem.

Natomiast PEC nie wyraża zgody na zbliżenie sieci wraz ze studnią w miejscu „B”

Projektant firmy CONSUM Engineering zobowiązuje się do przeprojektowania sieci tak aby odległość od skrajni rury preizolowanej była nie mniejsza niż 4 mb.

Niniejsze przeprojektowanie jest warunkiem niezbędnym pozytywnego zaopiniowania projektu przez PEC.

Na tym zakończono spotkanie

PEC DG S.A.

Robert Kubiczek

.....

PEC DG S.A.

Andrzej Lebioda

.....

CONSUL Engineering

Michał Grzyb

.....