


Nowy uziom otokowy bednarka ocynk. 40x5mm ułożona w ziemi na głębokości 0,6m w odległości min. 1m od budynku

Uwagi:

1. Zwody poziome układane na dachu - drut stalowy ocynkowany Ø8.
2. Ewentualne kominki metalowe oraz elementy wystające ponad dach zabezpieczyć zwodami pionowymi wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego Ø8, wystającymi 0,6m ponad kominek.
3. Rezystancja uziemienia powinna wynieść nie więcej niż 10Ω.
W wypadku braku możliwości uzyskania żądanej wartości należy w miejscach zejścia przewodów odprowadzających do ziemi pograć uziomy pionowe aż do uzyskania wymaganej rezystancji.

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
OBIEKT	Przedszkole Miejskie nr 10 42-500 Będzin, ul. Kielecka 11		
NAZWA OPRACOWANIA	Przebudowa instalacji c.o. i wody w budynku Przedszkola Miejskiego nr 10 w Będzinie		
PRZEDMIOT RYSUNKU	Instalacja odgromowa	SKALA	RYS.
		-	3
OPRACOWAŁ	inż. PAWEŁ GOC		04.2012
SPRAWDZIŁ	mgr inż. WALDEMAR POHORECKI upr. Bud. Nr SLK/IE/1165/02		04.2012