


Adres do korespondencji:

ENION Spółka Akcyjna
Oddział w Będzinie
Rejon Dystrybucji Będzin
ul. Kościuszki 114
42-500 Będzin
tel. 32 766 53 99
fax 32 766 53 75
e-mail: bedzin.dp3@enion.pl

SERPENTYNA
WPLYNĘŁO

Data: 12.12.2010
Podpis: 



ENION

Będzin, dn. 16.12.2010r.

Dominik Pisarczyk
ul. Krzywda 12A
30-710 KRAKÓW

Znak: Znak: OBD/RD-3/ZS/SM/10100/3977/2010

Dotyczy: *określenia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego zlokalizowanego w Będzinie ul. Modrzejowska nr działki 1/3, 2, 102/1*


W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków przyłączenia z dnia 06.12.2010r. data wpływu do ENION S.A. 06.12.2010r. uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przyłączenia do sieci ENION S.A. – Oddział w Będzinie wnioskowanego obiektu.

W załączeniu przesyłamy **warunki przyłączenia oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci**. Prosimy o uzupełnienie umów o przyłączenie w zakresie dotyczącym Podmiotu Przyłączanego tj. o wpisanie we wszystkich egzemplarzach propozycji umowy:

- 1) danych osób reprezentujących firmę,
- 2) nazwy banku i numer konta bankowego,
- 3) danych osoby upoważnionej do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy (imię i nazwisko wraz z numerem telefonu) – zgodnie § 6 pkt.3.

Prosimy o podpisanie i zwrot obu egzemplarzy uzupełnionych umów na adres ENION S.A. – Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin ul. Kościuszki 114.

Z poważaniem


Dyrektor
Rejonu Dystrybucji Będzin
mgr inż. Zbigniew Poniatowski

Załączniki:

- Zał. nr 1 - Warunki przyłączenia
- Zał. nr 2 - 2 egz. projektu umowy o przyłączenie
- Zał. nr 3 - kalkulacja opłaty za przyłączenie
- Zał. nr 4 - oświadczenie o wystawieniu faktury bez podpisu.

K/o:
1 x RD-3/ZS

ENION Spółka Akcyjna
ul. Zawila 65 L
30-390 Kraków
tel. 12 261 10 00
fax 12 261 10 01
e-mail: centrala@enion.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000012216
NIP: 675-000-12-25, REGON: 350626576
Kapitał zakładowy (wpłacony): 252 961 720,56 zł

www.enion.pl

Będzin, dnia: 15.12.2010r.

Nr: WR/306038/10

Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20
42-500 BĘDZIN

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

Wnioskodawca: Urząd Miejski w Będzinie
ul. 11 Listopada 20
42-500 BĘDZIN

obiekt: oświetlenie uliczne

adres przyłączanego obiektu: Będzin, ul. Modrzejowska, nr działki 1/3, 2, 102/1

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2010-12-06

Odpowiadając na wniosek z dnia 2010-12-06 informujemy, że:

- zapewniamy przyłączenie do sieci ENION S.A. i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej 14 kW na poniższych warunkach.

I Wymagania techniczne

1. Miejsce przyłączenia: - wolne pole nn w stacji transformatorowej JASNA [3B0045]
2.
 - a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: *zaciski prądowe na wyjściu od zabezpieczeń głównych w złączu, w kierunku instalacji odbiorców*
 - b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: *zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika w kierunku instalacji odbiorcy*
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
 - a) w zakresie budowy przyłącza: wyprowadzenie obwodu ze stacji transformatorowej nr 3B0045 „Jasna” kablem YAKXS 4x35 mm² o szacunkowej długości 5 m, budowa złącza kablowego wraz z szafką pomiarową,
 - b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymaga,
 - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji:
- wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie Przyłączanego Podmiotu oraz urządzeń elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, kosztem i staraniem Przyłączanego Podmiotu.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0.4 kV:
 - a) rodzaj układu: bezpośredni 3-fazowy,
 - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa obok projektowanego złącza kablowego.
Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
5. Zabezpieczenie przedlicznikowe:
 - a) prąd znamionowy: 25 A,
 - b) rodzaj: wyłącznik nadmiarowo-prądowy,
 - c) lokalizacja: szafka pomiarowa.
6. Do obliczeń przyjąć:
 - a) dla doboru aparatury spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, $\text{tg } \varphi \leq 0,4$.
8. Sieć pracuje w układzie:
 - a) SN – 6 kV z izolowanym punktem neutralnym,
 - b) 0,4 kV – TT.
9. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania:


- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
 - dla przerwy planowanej - 16 godzin,
 - przerwy nieplanowanej - 24 godziny;
 - b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczającego:
 - przerw planowanych - 35 godzin,
 - przerw nieplanowanych - 48 godzin.
10. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

II Informacje dodatkowe:

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Odbiorcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (*np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu*).
3. ENION S.A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca dostarczania energii elektrycznej, po wcześniejszym zawarciu przez Podmiot Przyłączany umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
4. Na cały zakres prac należy opracować Projekt wykonawczy z dokumentacją prawną.
5. Przed przystąpieniem do projektowania szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z ENION S.A. Oddz. w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin Dział Rozwoju i Utrzymania Sieci.
6. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Odbiorniki wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci ENION S.A.
7. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w Ustawie Prawo energetyczne.
8. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Inwestor winien zwrócić się do ENION S.A Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
9. ENION S.A. oświadcza, że po spełnieniu przez Podmiot Przyłączany powyższych warunków przyłączenia, a w szczególności po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 Prawo energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).
10. W przypadku przewidywanego uczestnictwa w Rynku Energii Elektrycznej należy spełnić dodatkowe warunki, dotyczące układu pomiarowego, zgodnie z wymaganiami technicznymi układów pomiarowo-rozliczeniowych dla podmiotów przyłączonych do sieci rozdzielczej ENION S.A.
11. Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności ENION S.A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.enion.pl.
12. Do odbioru technicznego należy przedłożyć:
 1. Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia.
 2. Oświadczenie o stanie technicznym instalacji elektrycznej przyłączanej do sieci dystrybucyjnej.
 3. Powykonawczy schemat ideowy przyłączanej instalacji.
13. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej może nastąpić jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na użytkowanie przyłączanego obiektu.
14. Przyłączenie do sieci ENION S.A. nastąpi po wcześniejszym zrealizowaniu prac wynikających z punktu I. 3a), 3c) warunków przyłączenia.

W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: Sławomir Młodawski

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji Będzin
mgr inż. Zbigniew Poniatowski
Zatwierdził: 

Załączniki:

- Projekt umowy o przyłączenie.

K/o:

1 x RD-3/ZS



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin
ul. Kościuszki 114, 42-500 Będzin
tel.: 32 766 53 99
fax: 32 766 53 51
e-mail: bedzin.rd@tauron-dystrybucja.pl

S E R P E N T Y N A
W P Ł Y N Ę Ł O

Data:

12.01.2012

Podpis:



Będzin, dn. 05.01.2012r.

Znak: OBD/RD3/ZS/GA/A3891/19138/284 /2011

„SERPENTYNA” Sp. z o.o.
ul. Krzywda 12A
30-710 KRAKÓW

Dotyczy: *budowy oświetlenia drogowego przy ul. Modrzejowskiej w Będzinie*

W nawiązaniu do złożonej dokumentacji pismem znak: 98P/089/D/2011 z dnia 19.12.2011 r., data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. - Rejonu Dystrybucji Będzin 20.12.2011 r., informujemy, że projekt budowlano-wykonawczy j.w. był sprawdzany w Rejonie Dystrybucji Będzin pod względem zgodności z warunkami przyłączenia w zakresie zasilania w energię elektryczną oraz merytorycznym i zostały stwierdzone następujące uwagi:

1. W opisie stanu istniejącego (str. 4) brak informacji o zasilaniu oświetlenia ul. Modrzejowskiej z 3 punktów sterowniczych (st. „Szpital”, st. „Jasna”, st. „Dzierżyńskiego 2”).
2. Brak informacji w opisie co z istniejącymi kablami zasilającymi oświetlenie ul. Modrzejowskiej.
3. Brak rezerwowania obwodów w razie uszkodzenia kabla lub braku napięcia – ostatnie słupy oświetlenia powinny być ze sobą połączone.
4. Wskazać technologię mufowania kabla 4 i 5 żyłowego.
5. Brak rozwiązania zasilania jednego z dwóch oświetlonych parkingów przy ul. Modrzejowskiej.

Z uwagi na powyższe uzgadniamy w/w projekt z uwagami.


Załączniki:

Zał. nr 1 – 1 egz. projekt budowlano-wykonawczy

K/o:

1 x RD3/ZS a/a

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie RD Będzin
p.o. Kierownik Wydziału Zarządzania Siecią


Leszek Krawczyk

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Będzinie
ul. Małobądzka 141, 42-500 Będzin
tel.: 32 766 10 00
fax: 32 266 33 07
e-mail: bedzin@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Zawila 65 I, 30-390 Kraków
Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wplacony): 167 748 363,81 zł

www.tauron-dystrybucja.pl

ERPENTYNA
WPLYNEŁO

Data: *K. R. 2011* Podpis: *[Signature]*

ZESPÓŁ
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
W BĘDZINIE
ul. Krasickiego 17

Będzin, dnia 2011-12-06

BGP-II.6630. 155 .2011

Opinia Nr 150/2011

(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Modrzejowskiej w Będzinie**

dla: **Miasto Będzin**
42-500 Będzin, 11-go Listopada 20

Nazwa projektanta: **Marek Faryna**

na wniosek z dnia: **2011-12-05**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ uzgadnia pozytywnie lokalizację w/w obiektu

opis lokalizacji: przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Modrzejowskiej w Będzinie

Oznaczenie arkuszy map: 531.222.162,164,171,173,114

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne art.27 ust.3 (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr.38 , poz.455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

Uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji inwestycji należy :
 - zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych zlecenie, na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego uzbrojenia podziemnego przed zasypaniem (art. 27 ust.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287)

Będzin, dnia 2011-12-0

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie.
- wyłączna podstawa dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
- 2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUD.
- 3. Termin ważności uzgodnienia - 3 lata (Regulamin ZUD pkt. III.7).
- 4. O całkowitym zakończeniu w terenie, względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Będzinie.
- 5. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.

ZAŁĄCZNIKI:

- Uwagi Zespołu Uzgadniającego - 1 egz.
- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 1 egz.

Przewodniczący Zespołu
Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
.....
Jadwiga Zięba
GEODETA POWIATOWY

Po zapoznaniu się z treścią opinii , uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem:

data.....*15.12.2011r.*.....

podpis.....*Ewa Kolańska*.....

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z OPINIAMI CZŁONKÓW I KONSULTANTÓW ZESPOŁU UZGADNIAJĄCEGO

Data 1.2. GRU. 2011

Stanowisko **PODINSPEKTOR** do protokołu nr *150/11* z dnia 06 GRU. 2011

Czyt. podpis *Teresa Czerny*

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Pieczętka, data, podpis
1.	Górnśląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.	<i>322 0216</i>	<i>[Signature]</i>
2.	TAURON CIEPŁO S.A.	<i>Uzgodniłem pismem dn. PEC/11/1K/9665/2011 z dnia 22 XII 2010 u.</i>	TAURON Ciepło S.A. OBSZAR Ciepłny 5 <i>[Signature]</i> Izabela Małecka 6.12.2011
3.	TAURON Dystrybucja S.A. Będzin, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza	<i>nieobecny</i>	<i>[Signature]</i>
4.	GAZ-SYSTEM S.A. Świerklany	<i>nieobecny</i>	<i>[Signature]</i>
5.	Górnśląska Sp. Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze Rozdzielnia Gazu <i>Będzin</i>	<i>nieobecny</i>	<i>[Signature]</i>
6.	Netia S.A. Będzin	<i>Proszę wystąpić o warunki techniczne celem zabezpieczenia linii przekazywania sieci Katarzyna Murkowska 18</i>	Przedstawiciel Netia S.A. <i>[Signature]</i> TADEUSZ BANAS
7.	Telekomunikacja Polska S.A.	<i>Uzgodniłem się zgodnie z wydanymi warunkami T01SSAU.S0.2M-48GG61AC1ST15</i>	<i>[Signature]</i> Kwona Tatar Dział Zarządzania Zasobami Sieci 1 - Sosnowiec
8.	Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Komunikacyjny Będzin	<i>nieobecny</i>	<i>[Signature]</i>
9.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Będzin	<i>nieobecny</i>	<i>[Signature]</i>
10.	Górnśląski Zakład Elektroenergetyczny Gliwice	<i>nieobecny</i>	<i>[Signature]</i>
11.	Urząd Miasta i Gminy w <i>Będzinie</i>	<i>nieobecny</i>	<i>[Signature]</i>
12.	Górnśląska Sp. Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze Wydział Obsługi Sieci	<i>nieobecny</i>	<i>[Signature]</i>

13.	Zakład Inżynierii Komunalnej Czeladź	—	
14.	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	—	
15	Zakład Gospodarki Komunalnej Dąbie	—	
16	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Znaki geodezyjne podlegają ochronie i wznowieniu w przypadku zniszczenia "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Ust. z 17 maja 1989 r.	<i>dyj</i>
17	Urząd Miejski Wojkowice Wydz. Gospodarki Wodnej	—	
18	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	—	
19	Regionalny Zrząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	—	
20	Zakład Usług Wodnych Siewierz	—	
21	Polska Telefonia Cyfrowa	uzgodniono.	JOZEF 06-22-2004 uprawnienia budowlane w telekomunikacji czł. SIOU nr ewid. SKL/BI/27.1.04
22	Wydział Architektury i Środowiska	uzgodniono	<i>P. L...</i>
23	Powiatowy Zarząd Dróg	Nie dotyczy P?D.	<i>Regulacja 06.12.</i>
24	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	nieobecny	<i>JK</i>
25	Przewodniczący ZUD	uzgodniono	Z up. STAROSTY BEŁGIŃSKIEGO <i>Jadwiga Zi...</i> GEODETA POWIATOWY

BGP-II.6630. 23 .2012

Opinia Nr 23/2012

(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa ul. Modrzejowskiej w Będzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

dla: **Miasto Będzin**
42-500 Będzin, 11-go Listopada 20

Nazwa projektanta: **Marek Faryna**

na wniosek z dnia: **2012-03-05**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ uzgadnia pozytywnie lokalizację w/w obiektu

opis lokalizacji: przebudowa ul. Modrzejowskiej w Będzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Oznaczenie arkuszy map: 531.222.114.162,164

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne art.27 ust.3 (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr.38 , poz.455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

Uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji inwestycji należy :
 - zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych zlecenie, na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego uzbrojenia podziemnego przed zasypaniem (art. 27 ust.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287)

Będzin, dnia 2012-03-0

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie.
- wyłączna podstawa dokonania odbioru przez jednostkę branżową urzędzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
- 2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUD.
- 3. Termin ważności uzgodnienia - 3 lata (Regulamin ZUD pkt. III.7).
- 4. O całkowitym zakończeniu w terenie, względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Będzinie.
- 5. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.

ZAŁĄCZNIKI:

- Uwagi Zespołu Uzgadniającego - 1 egz.
- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 1 egz.

Przewodniczący Zespołu
z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
.....
Jadwiga Zięba
GEODETA POWIATOWY

Po zapoznaniu się z treścią opinii , uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem:

data.....*12.03.2012*.....

podpis.....*Ogarcin Sylwia*.....

STWIERDZENIA WYKONAWCÓW I KONSULTANTÓW ZESPOŁU UZGADNIAJĄCEGO

Z ORYGINAŁEM

Data 09 MAR. 2012

do protokołu nr 23/20R z dnia 06 MAR. 2012

Stanowisko PODINSPEKTOR

Czyt. podpis Teresa Czerny

		Uwagi uzgadniającego	Pieczęć, data, podpis
1.	Górnśląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.	bez uwag	
2.	TAURON CIEPŁO S.A.	Do seryjnego uzgodnienia z TAURON CIEPŁO S.A. uzgodniono pismem PEG/TI/IK/5665/2010 z dn. 22.12.2010r	TAURON Ciepło S.A. OBSZAR CIEPLNY 5 Elżbieta Sitkowska
3.	TAURON Dystrybucja S.A. Będzin, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza	bez uwag	Inżynier - analityk mgr inż. Piotr Paruzel
4.	GAZ-SYSTEM S.A. Świerklany	nieobecny	
5.	Górnśląska Sp. Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze Rozdzielnia Gazu	Miejsca kolizji z istniejącą siecią gazową zabezpieczyć zgodnie z Dz. U. Nr. 139 z 1995 r. i PN 9111M-34507. Projekt przebudowy gazociągów z RG Będzin. Roboty ziemne w pobliżu czynnej sieci gaz. wykonanej w terenie i pod nadzorem RG Będzin	06.03.12
6.	Netia S.A. Będzin	Uzgadnia się z następującymi uwagami: - prace w podziemiu muszą być wykonywane z zachowaniem środków bezpieczeństwa i ochrony przed urazami mechanicznymi, pod nadzorem przedstawiciela Netii. - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Murkowska 18-18a - powiadomić o terminie rozpoczęcia robót: na fax 022/338 31 82	Przedstawiciel Netia S.A. TADEUSZ BANAS
7.	Telekomunikacja Polska S.A.	Zgodnie z uzgodnieniami warunkami zabezpieczenia i przebudowy urządzeń telekom. z dn. 19.12.2011 r. znot. TOTSAU. SO. 2M-72038/M/1375	Wona Tatar Dział Zarządzania Zasobami Sieci Sosnowiec
8.	Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Komunikacyjny Będzin	nieobecny	
9.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Będzin	nieobecny	
10.	Górnśląski Zakład Elektroenergetyczny Gliwice	nieobecny	
11.	Urząd Miasta i Gminy w Będzinie	nieobecny	
12.	Górnśląska Sp. Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze Wydział Obsługi Sieci	Bez uwag.	06.03.12 mgr inż. Michał...

13.	Zakład Inżynierii Komunalnej Czeladź	—	
14.	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	—	
15.	Zakład Gospodarki Komunalnej Dąbie	—	
16.	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Znaki geodezyjne podlegają ochronie i wznowieniu w przypadku zniszczenia "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Ust. z 17 maja 1989 r.	<i>ryf</i>
17.	Urząd Miejski Wojkowice Wydz. Gospodarki Wodnej	—	
18.	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	—	
19.	Regionalny Zrząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	—	
20.	Zakład Usług Wodnych Siewierz	—	
21.	Polska Telefonia Cyfrowa Katowice	<i>uzgodniono</i>	<i>ryf</i>
22.	Wydział Architektury	<i>uzgodniono</i>	<i>P.A. G.</i>
23.	Powiatowy Zarząd Dróg	<i>Nie dotyczy.</i>	<i>M. Kozłowski</i> 06.03.2012
24.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<i>nieobecny</i>	<i>ryf</i>
25.	Przewodniczący ZUD	<i>uzgodniono</i>	Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO <i>ryf</i> Jadwiga Zięba GEODETA POWIATOWY