

SERPENTYNA
WPLYNEŁO

Data:

24.01.2011

Podpis:



Adres do korespondencji:

ENION Spółka Akcyjna
Oddział w Będzinie
Rejon Dystrybucji Będzin
ul. Kościuszki 114
42-500 Będzin
tel. 32 766 53 99
fax 32 766 53 51
e-mail: bedzin.dp3@enion.pl

Będzin, dn. 17.01.2011 r.

SERPENTYNA Sp. z o.o.
ul. Krzywda 12A
30-710 KRAKÓW

Znak: OBD/RD-3/ZS/PP/10101/7236/2010

Dotyczy: warunki przebudowy linii kablowych w ciągu ul. Modrzejowskiej w Będzinie

W odpowiedzi na Państwa pisma z dnia 06.12.2010 r. znak: S/D/98/P/06/2010, S/D/98/P/06/2010, data wpływu do Rejonu Dystrybucji Będzin dnia 06.12.2010 r. oraz w nawiązaniu do naszego pisma z dnia 20.12.2010 r. informujemy, że :

1. Prace w bliskości słupów sieci energetycznych należy prowadzić tak, aby nie naruszyć ich posadowienia oraz uziemień, będących integralną częścią linii. Roboty sprzętem ciężkim w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z bezwzględnym zachowaniem bezpiecznych stref działania maszyn. O warunki pracy w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych, należy wystąpić do ENION S.A. Rejon Dystrybucji Będzin odrębnym pismem.
2. Roboty ziemne w pobliżu istniejącej, podziemnej infrastruktury elektroenergetycznej należy wykonywać ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Roboty sprzętem ciężkim w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, z bezwzględnym zachowaniem bezpiecznych stref działania maszyn.
4. W przypadku niespełnienia wymogów podanych w niniejszym piśmie odpowiedzialność za mogące z tego wyniknąć straty ponosi inwestor realizowanego projektu.
5. Warunki techniczne ewentualnej, koniecznej przebudowy istniejących urządzeń elektroenergetycznych:

- a) w zakresie skrzyżowania i zbliżenia istniejących urządzeń elektroenergetycznych, ENION S.A. Rejon Dystrybucji Będzin dopuszcza zabezpieczenie istniejących kabli elektroenergetycznych dwudzielnymi rurami osłonowymi PVC, przy zachowaniu wymaganej wytrzymałości mechanicznej oraz średnicy rur.

Skrzyżowania i zbliżenia między istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, a projektowanymi budowlami nad / i podziemnymi, muszą być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej tak, aby spełniały wymagania obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów, m.in. Polska Norma PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

- b) w uzasadnionych przypadkach należy opracować i uzgodnić w ENION S.A. Rejon Dystrybucji Będzin projekt / projekty zabezpieczenia istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej na czas prowadzenia robót budowlanych.

Urządzenia elektroenergetyczne będące w naszym posiadaniu zostały naniesione na uzgodnieniu branżowym, pismo znak: OBD/RD-3/ZS/WI/328/8807/3538/2010 z dnia 17.11.2010 r.

ENION Spółka Akcyjna
ul. Zawila 65 L
30-390 Kraków
tel. 12 261 10 00
fax 12 261 10 01
e-mail: centrala@enion.pl

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000012216
NIP: 675-000-12-25, REGON: 350626576
Kapitał zakładowy (wpłacony): 252 961 720,56 zł

www.enion.pl

Przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych będących w naszym posiadaniu może nastąpić po wcześniejszym wykonaniu wytycznych na przebudowę, sporządzeniu projektu, a także zgodnie z procedurami obowiązującymi w Enion S.A. zaplanowaniem inwestycji w Planie Inwestycyjnym. Przewidujemy, że ewentualne przebudowy, wskazanych przez państwa odcinków linii kablowych, może nastąpić najwcześniej w drugiej połowie 2012 r.

Warunkiem realizacji inwestycji w w/w latach jest uzyskanie informacji od Państwa jakie urządzenia elektroenergetyczne należy przebudować w terminie nie później jak do 30.06.2011 r.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 i art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.Nr 19 poz 115 z 2007 z późniejszymi zmianami), kosztem przebudowy urządzeń elektroenergetycznych wybudowanych przed upływem 4 lat obciążony będzie wnioskujący o ich przebudowę.

W związku z powyższym przed rozpoczęciem prac projektowo-budowlanych, mających na celu przebudowę nowo wybudowanych, urządzeń należy podpisać stosowne Porozumienie.

W załączeniu do niniejszego pisma przesyłamy projekt Porozumienia celem zapoznania się z nim.

Z poważaniem

p.o. Kierownik
Wydziału Zarządzania Siecią
inż. Krzysztof Ciepłiński

K/o:
1 x RD3/ZS a/a

ERPENTYNA
WPLYNEŁO

Data: *K. R. 2011* Podpis: *[Signature]*

ZESPÓŁ
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
W BĘDZINIE
ul. Krasickiego 17

Będzin, dnia 2011-12-06

BGP-II.6630. 155 .2011

Opinia Nr 150/2011

(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Modrzejowskiej w Będzinie**

dla: **Miasto Będzin**
42-500 Będzin, 11-go Listopada 20

Nazwa projektanta: **Marek Faryna**

na wniosek z dnia: **2011-12-05**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ uzgadnia pozytywnie lokalizację w/w obiektu

opis lokalizacji: przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Modrzejowskiej w Będzinie

Oznaczenie arkuszy map: 531.222.162,164,171,173,114

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne art.27 ust.3 (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr.38 , poz.455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

Uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji inwestycji należy :
 - zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych zlecenie, na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego uzbrojenia podziemnego przed zasypaniem (art. 27 ust.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287)

Będzin, dnia 2011-12-0

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie.
- wyłączna podstawa dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
- 2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUD.
- 3. Termin ważności uzgodnienia - 3 lata (Regulamin ZUD pkt. III.7).
- 4. O całkowitym zakończeniu w terenie, względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Będzinie.
- 5. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.

ZAŁĄCZNIKI:

- Uwagi Zespołu Uzgadniającego - 1 egz.
- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 1 egz.

Przewodniczący Zespołu
Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
.....
Jadwiga Zięba
GEODETA POWIATOWY

Po zapoznaniu się z treścią opinii , uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem:

data.....*15.12.2011r.*.....

podpis.....*Ewa Kolańska*.....

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z OPINIAMI CZŁONKÓW I KONSULTANTÓW ZESPOŁU UZGADNIAJĄCEGO

Data 1.2. GRU. 2011

Stanowisko **PODINSPEKTOR** do protokołu nr *150/11* z dnia 06 GRU. 2011

Czyt. podpis

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Pieczętka, data, podpis
1.	Górnśląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.	<i>322 0216</i>	
2.	TAURON CIEPŁO S.A.	<i>Uzgodniłem pismem dn. PEC/11/1K/9665/2011 z dnia 22 XII 2010 r.</i>	TAURON Ciepło S.A. OBSZAR Ciepłny 5 <i>Izabela Małecka</i> <i>6.12.2011</i>
3.	TAURON Dystrybucja S.A. Będzin, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
4.	GAZ-SYSTEM S.A. Świerklany	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
5.	Górnśląska Sp. Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze Rozdzielnia Gazu <i>Będzin</i>	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
6.	Netia S.A. Będzin	<i>Proszę wystąpić o warunki techniczne celem zabezpieczenia linii przekazywania sieci Katowice Murckowsk 18</i>	Przedstawiciel Netia S.A. <i>banas</i> TADEUSZ BANAS
7.	Telekomunikacja Polska S.A.	<i>Uzgodniłem się zgodnie z wydanymi warunkami T01SSAU.S0.2M-48GG61AC1ST15</i>	<i>kwona Tatar</i> Dział Zarządzania Zasobami Sieci 1 - Sosnowiec
8.	Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Komunikacyjny Będzin	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
9.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Będzin	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
10.	Górnśląski Zakład Elektroenergetyczny Gliwice	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
11.	Urząd Miasta i Gminy w <i>Będzinie</i>	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
12.	Górnśląska Sp. Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze Wydział Obsługi Sieci	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>

13.	Zakład Inżynierii Komunalnej Czeladź	—	
14.	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	—	
15	Zakład Gospodarki Komunalnej Dąbie	—	
16	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Znaki geodezyjne podlegają ochronie i wznowieniu w przypadku zniszczenia "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Ust. z 17 maja 1989 r.	<i>dyf</i>
17	Urząd Miejski Wojkowice Wydz. Gospodarki Wodnej	—	
18	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	—	
19	Regionalny Zrząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	—	
20	Zakład Usług Wodnych Siewierz	—	
21	Polska Telefonia Cyfrowa	uzgodniono.	JOZEF 06.12.2011 uprawnienia budowlane w telekomunikacji czł. SIOUE Katowice nr ewid. SKL/BI/27.1.04
22	Wydział Architektury i Środowiska	uzgodniono	<i>uzgodniono</i>
23	Powiatowy Zarząd Dróg	Nie dotyczy P?D.	<i>Regulacja 06.12.</i>
24	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	nieobecny	<i>dyf</i>
25	Przewodniczący ZUD	uzgodniono	Z up. STAROSTY BEŁSKIEGO <i>dyf</i> Jadwiga Złota GEODETA POWIATOWY

BGP-II.6630. 23 .2012

Opinia Nr 23/2012

(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa ul. Modrzejowskiej w Będzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

dla: **Miasto Będzin**
42-500 Będzin, 11-go Listopada 20

Nazwa projektanta: **Marek Faryna**

na wniosek z dnia: **2012-03-05**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ uzgadnia pozytywnie lokalizację w/w obiektu

opis lokalizacji: przebudowa ul. Modrzejowskiej w Będzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Oznaczenie arkuszy map: 531.222.114.162,164

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne art.27 ust.3 (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr.38 , poz.455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

Uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji inwestycji należy :
 - zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych zlecenie, na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego uzbrojenia podziemnego przed zasypaniem (art. 27 ust.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287)

Będzin, dnia 2012-03-0

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie.
- wyłączna podstawa dokonania odbioru przez jednostkę branżową urzędzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
- 2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUD.
- 3. Termin ważności uzgodnienia - 3 lata (Regulamin ZUD pkt. III.7).
- 4. O całkowitym zakończeniu w terenie, względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Będzinie.
- 5. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.

ZAŁĄCZNIKI:

- Uwagi Zespołu Uzgadniającego - 1 egz.
- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 1 egz.

Przewodniczący Zespołu
z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
.....
Jadwiga Zięba
GEODETA POWIATOWY

Po zapoznaniu się z treścią opinii , uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem:

data.....*12.03.2012*.....

podpis.....*Ogarcin Sylwia*.....

13.	Zakład Inżynierii Komunalnej Czeladź	—	
14.	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	—	
15.	Zakład Gospodarki Komunalnej Dąbie	—	
16.	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Znaki geodezyjne podlegają ochronie i wznowieniu w przypadku zniszczenia "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Ust. z 17 maja 1989 r.	<i>ryf</i>
17.	Urząd Miejski Wojkowice Wydz. Gospodarki Wodnej	—	
18.	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	—	
19.	Regionalny Zrząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	—	
20.	Zakład Usług Wodnych Siewierz	—	
21.	Polska Telefonia Cyfrowa Katowice	<i>uzgodniono</i>	<i>ryf</i>
22.	Wydział Architektury	<i>uzgodniono</i>	<i>P.A. G.</i>
23.	Powiatowy Zarząd Dróg	<i>Nie dotyczy.</i>	<i>M. Kozłowski</i> 06.03.2012
24.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<i>nieobecny</i>	<i>ryf</i>
25.	Przewodniczący ZUD	<i>uzgodniono</i>	Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO <i>ryf</i> Jadwiga Zięba GEODETA POWIATOWY