

Będzin dnia 03.11.2011 roku

## Notatka służbowa

Spisana w obecności:

1. ADAM GORNIAK ..... – przedstawiciel RD Będzin
2. PIOTR PARUZEL ..... – przedstawiciel RD Będzin
- 3 ..... – przedstawiciel RD Będzin.
- 4 ..... – przedstawiciel RD Będzin.
5. Jacek Baran – przedstawiciel BP Serpentina.

Spisana na okoliczność przebudowy sieci nN i SN własność TAURON RD Będzin kolidującej z przebudowa ulicy Modrzewiowej w miejscowości Będzin.

MODRZEJOWSKIEJ

Na podstawie :

1. Warunków przebudowy linii kablowych w ciągu ul: Modrzewiowej w Będzinie znak OBD/RD-3/ZS/PP/10101/7236/2010 z dnia 17.01.2011 roku wydanych przez RD Będzin
2. Inwentaryzacji sieci nN i SN znak OBD/RD-3/ZS/PP/11984/2010 z dnia 05.08.2011 roku w/w temacie wydanych przez RD Będzin
3. Inwentaryzacji geodezyjnej znak OBD/RD-3/ZS/WJ/328/8807/3535/2010 z dnia 17.11.2010 roku w/w temacie wydanych przez RD Będzin

Ustalono następujące rozwiązania kolizji :

Ad I) ZABEZPIECZYĆ KABEL SN i nN oświetleniowy .....

Ad II) ZABEZPIECZYĆ KABEL nN POD WIĄZAMI .....

Ad III) ZABEZPIECZYĆ KABEL nN .....

Ad IV) ZABEZPIECZYĆ KABEL nN, PRZEBUDOWAĆ KABEL SN POPRZEC "WSTAWKA" KABEL 3xXCUHAKXS 1x120 12/20 kV .....

Ad V) PRZEBUDOWAĆ KABEL SN POPRZEC „WSTAWKĘ”

KABLA 3x XRUHAKXS 1x120 12/20kV

ŁĄCZNIE Z PRZEJŚCIEM ZE SKRZYŻOWANIEM

Ad VI) ULIC MODRZEJOWSKIEJ I ZAWALE

Ad VII)

Ad VIII) KABEL nN RELACJI ZK POTOCKIEGO 2 -

- ZK POTOCKIEGO 13 PRZEBUDOWAĆ POZA WJAZD

A KABEL NN RELACJI ZK 13 - ZK 45 ZABEZPIECZYĆ

Ad IX) KABELE nN RELACJA ZK - 13 - ZK 45 - ZK 47 -

ZK - 55 - PRZEBUDOWAĆ (WYMIENIĆ NA NOWE) BEZ WCHODZENIA  
PO POSESJI BUDYNKÓW - PRZY BUDYNKU NR 55 ZLOKALIZOWAĆ ZK-4

Ad X) ZABEZPIECZYĆ KABEL nN

Ad XI) ZABEZPIECZYĆ KABEL nN, ZABEZPIECZYĆ KABELE SN

1. RELACJI - SPITAL - JASNA (OCOCICE SKRZYŻOWANIE)

2. RELACJI - ~~SPITAL~~ - DZIERŻYŃSKIEGO 2 (POD ULICĄ JASNA)

Ad XII) PRZEBUDOWAĆ KABEL SN POPRZEC PRZEŁOŻENIE

KABLA SN, POD WJAZDAMI ZABEZPIECZYĆ KABEL SN

WYMIANA KABLA NN RELACJI ZK-48 ÷ ZK-50 - ~~W~~ STACJA DZIERŻYŃSKIEGO 2

Ad XIII) PRZY BUDYNKU NR 50 ZABUDOWAĆ ZK-3 NOWE

KABELE NN JAK W AD XI, KABEL SN - ZABEZPIECZYĆ

Ad XIV) ZABEZPIECZYĆ KABEL nN

Ad XV) ZABEZPIECZYĆ KABEL nN

Ad XVI) WYMIENIĆ KABELE NN RELACJI ZK 79 - ZK 81 -

ZK - 83

Ad XVII) ZABEZPIECZYĆ KABEL SN

Ad XVIII) KABEL NN RELACJA ① ST. DZIERŻYŃSKIEGO 1 - ZK 97 - PRZEŁOŻYĆ I ZABEZPIECZYĆ K.

② RELACJA ST. DZIERŻYŃSKIEGO 1 - DOM KULTURY

Ad XIX) KABEL NN RELACJA ① ST. DZIERŻYŃSKIEGO 1 - DOM KULTURY ② RELACJA ST. MODRZEJOWSKA - ZK - 85

③ RELACJA ST. MODRZEJOWSKA - CENTRALA TEL. INT. ODBIORCY YAKY 4240

Ad XX) KABEL NN ZABEZPIECZYĆ

Ad XXI) KABEL NN ZABEZPIECZYĆ

WYMIENIĆ KABEL SN NA KABEL 2xXUMHAKXS 1-120 12/20kV

① RELACJA ST. DZIERŻYŃSKIEGO 1 - MO. BEMA ② REL. ST. DZIERŻYŃSKIEGO 1 - BĘDZIN MIF

Ad XXII) PRZEŁOŻENIE KABLI NN + ZABEZPIECZENIE

① RELACJA ST. MODRZEJOWSKA - ZK - 85

② RELACJA ST. MODRZEJOWSKA - CENTRALA TEL. INT. ODBIORCY YAKY 4240  
ZABEZPIECZYĆ KABEL RELACJA DZIERŻYŃSKIEGO 1 - DOM KULTURY

Dodatkowe uwagi:

1. RD BĘDZIN SUGERUJE WYMIANĘ WSZYSTKICH KABLI NN PRZEZ ~~KA~~ NA TERENIE OBJĘTYM MODERNIZACJĄ ULICY MODRZEJOWSKIEJ MODRZEJOWSKIEJ

2. MNIEJSZA NOTATKA PODLEGA ZATWIERDZENIU PRZEZ DYREKCJĘ RD BĘDZIN

Podpisano:

1. 

4. ....

2. 

5. 

3. ....