

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 373 50 00, fax 32 373 50 07

Dział Eksploatacji Sieci

tel. 32 398 52 60

fax 32 398 52 70

SERPENTYNA sp. z o.o.

ul. Krzywda 12A

30-710 Kraków

Wasz znak: 98P/042/S/2011

Zabrze, 11.05.2011 r.

Nasz znak: PS(17)-502-25/11

Dot.: projektu przebudowy ul. Modrzejowskiej w Będzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W odpowiedzi na Wasze pismo znak: 98P/042/S/2011 z dnia 18.04.2011 r. w sprawie jak wyżej informujemy, że zakres opracowania koliduje z istniejącą siecią gazową niskiego ciśnienia.


Podajemy ogólne warunki przebudowy istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia:

1. Proponujemy przebudować gazociągi niskiego ciśnienia Dn 200 stal (w rejonie szpitala) oraz gazociąg n/pr Dn 150 stal na odcinku od skrzyżowania z ul. Potockiego do budynku nr 51 poza pas projektowanej jezdni. W projekcie uwzględnić przełączenie istniejących przyłączy gazu na trasie przekładki.
2. Należy opracować projekt przebudowy istniejącej sieci gazowej i uzgodnić go z naszym zakładem.
3. Gazociąg należy zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i wytycznymi.
4. Nieczynny gazociąg należy zdemontować i zutylizować.
5. Przebudowę gazociągu na w/w odcinkach wykonać z rur PE100 SDR 11 o jednolitym kolorze pomarańczowym, zgodnych z normą PN-EN-1555 i warunkami zawartymi w PAS 1075, które muszą posiadać wymagane parametry odporności rur na powolny wzrost pęknięć i naciski punktowe, potwierdzone badaniami wykonanymi przez niezależne instytuty badawcze.
Rury powinny charakteryzować się udokumentowanym systemem zapewnienia jakości
 - testy FNCT dla każdej partii surowców potwierdzone świadectwem kontroli i odbioru.
6. W przypadku zmian rzędnych terenu, istniejące gazociągi należy posadzić na przepisowej głębokości.
7. W miejscu zjazdów gazociąg zabezpieczyć rurami ochronnymi.
8. Należy zachować przepisowe odległości od istniejących gazociągów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. Dz. U. Nr 139, poz. 686.
9. Skrzyżowania z gazociągiem zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.
10. Przed przystąpieniem do prac należy ręcznie wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.
11. Inwestycję wykonać tak aby nie oddziaływała negatywnie na czynną sieć gazową oraz umożliwiała bieżącą konserwację i kontrolę.

12. Należy uzyskać pozwolenie na budowę.
13. Inwestycje prowadzić zgodnie z przepisami określonymi w Prawie Budowlanym.
14. Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Będzinie, ul. Sielecka 85 A. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który należy przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.
15. Przebudowa i zabezpieczenie gazociągów nastąpi staraniem i na koszt Inwestora.
16. Powyższe warunki są ważne na okres roku licząc od daty wystawienia niniejszego pisma. Odpis pisma należy dołączyć do projektu.

Sprawę należy dodatkowo uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Oddział w Świerklanach, w Terenowej Jednostce Obsługi Katowice z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. 1-go Maja 376, 41-700 Ruda Śląska (tel. 32/ 344 90 50).

Z poważaniem


KIEROWNIK
Dział Eksploatacji Sieci
Henryk Łurek

Kopia:
PS
K-12





SERPENTYNA
WPLYNĘŁO

Data: Podpis:

27.07.2011

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Dział Eksploatacji Sieci
tel. (32) 373 52 60
fax (32) 373 52 70

SERPENTYNA Sp. z o.o.
ul. Krzywda 12A
30-710 Kraków

Katowice, 14.07.2011 r.

Wasz znak: 98P/052/S/2011
Nasz znak: PS-32-412/674/11

Dot.: uzgodnienia projektu budowlano- wykonawczego przebudowy gazociągu n/c w związku z przebudową ul. Modrzejskiej w Będzinie.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 24.05.2011r. w sprawie j.w zawiadamiamy, że projekt został uzgodniony pozytywnie z następującymi uwagami:

1. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać pozwolenie na budowę.
2. Należy uzyskać protokół ZUD-u i dołączyć do dokumentacji.
3. Certyfikat materiału użytego do produkcji rur, należy przedłożyć użytkownikowi sieci gazowej przed odbiorem technicznym.
4. Łączenie rur PE D160 i D225 mm proponujemy wykonać metodą zgrzewania doczołowego.
5. Na wysokości 5 cm nad gazociągiem ułożyć przewód lokalizacyjny DY 2,5 mm².
6. Trasę gazociągu oznaczyć tablicami orientacyjnymi, które powinny odpowiadać normie zakładowej ZN-G-3004 z 2001r.
7. Włączenie wybudowanego gazociągu do czynnej sieci gazowej zaliczane do robót gazoniebezpiecznych należy wykonać zgodnie z instrukcją ramową organizacji prac gazoniebezpiecznych -Zarządzeniem Nr 18 Dyrektora Generalnego GSG Sp. z o.o. z dnia 17.03.2004r.
8. Do projektu dołączyć oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.
9. Wykonawca winien posiadać uprawnienia do budowy gazociągów i być ujęty w rejestrze wykonawców sieci gazowej GSG Sp. z o.o.
10. Przed przystąpieniem do prac złożyć w Rozdzielni Gazu Będzin wykaz materiałów które wykonawca zamierza użyć podczas realizacji.
11. Prace prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu Będzin.
12. Całkowity koszt przebudowy sieci gazowej ponosi Inwestor.

Prace prowadzone w pobliżu gazociągów prowadzić pod odpłatnym nadzorem naszego przedstawiciela oraz według uzgodnionej z nami dokumentacji. Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac, podając imię i nazwisko kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz ich adresy.

Przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do dziennika budowy o odbiorze izolacji.

Przed rozpoczęciem robót wykonawca lub inwestor (powołując się na znak niniejszego uzgodnienia) dostarczy zlecenia na uczestniczenie w komisji sprawdzenia jakości robót, przeprowadzenie prób szczelności i wytrzymałości jak również na wykonanie połączenia z siecią istniejącą.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat licząc od daty niniejszego pisma.

Odpis pisma prosimy dołączyć do projektu.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Dział Eksploatacji Sieci

Henryk Kurak

Załącznik: 1-egz. PBW
Kopia: RG Będzin + 1-egz. PBW
PS-32



SERPENTYNA
WPLYNEŁO

Data:
20.11.2011

Pozpis:

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, fax 32 398 50 07

Rozdzielnia Gazu w Będzinie
ul. Sielecka 85a, 42-500 Będzin
tel. (32) 267 73 64
fax. (32) 761 46 60

SERPENTYNA
Dział Drogowy
ul. Krzywda 12A
30 – 710 Kraków

Wasz znak: 98P/080/D/2011
Nasz znak: K – 12 – III – 1976/138/2011

Będzin dn. 24.11.2011r.

Dot.: Uzgodnienie dokumentacji przebudowy ul. Modrzejewskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Będzinie.

W odpowiedzi na Państwa pismo znak 98P/080/D/2011 z dnia 17.11.2011r. w sprawie jak wyżej informujemy, iż przedstawiony projekt przebudowy gazociągów dla wykonania projektowanej modernizacji ul. Modrzejewskiej w Będzinie w zakresie naszych sieci opiniujemy pozytywnie.

Przy realizacji zadania należy zachować warunki podane w piśmie przez Dział Eksploatacji Sieci w Zabrze znak PS – 412/674/11 z dnia 17.07.2011r.
Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Załącznik 1 egz. mapy

Z poważaniem

Rozdzielnia Gazu w Będzinie
Kierownik ds. technicznych

Katarzyna Szymczyk



SERPENTYNA
WPLYNEŁO

Data: 6.02.2011
Podpis:

OGP-SWI.404.88.1.2011.TTAZ/414

Świerklany, dn. 06.02.2011 r.

Serpentyna sp. z o.o.
ul. Krzywda 12a
30-710 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia branżowego dla przebudowy ul. Modrzejowskiej w Będzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W nawiązaniu do pisma w sprawie jw. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach informuje, że w przedstawionym zakresie opracowania nie eksploatuje sieci gazowej wysokiego ciśnienia.

Uzgodnienie ważne jest na okres trzech lat, licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uzgodnienia związane z siecią dystrybucyjną należy uzyskać w GSG Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze, ul. Mikulczycka 5, 41-800 Zabrze.

W dalszej korespondencji prosimy powołać się na znak naszego pisma.

Załączniki:
1 kpl. map,
2-gi do n/akt

Kopia:
TT.

Z-ca DIREKTORA
ds. Technicznych

Kazimierz Mazur

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Jan Chadam
Członek Zarządu: Wojciech Kowalski,
Stawomir Śliwiński

Kapitał Zakładowy: 3 741 886 442 PLN **Kapitał Wpłacony:** 3 741 886 442 PLN **Konto:** BRE Bank S.A. Nr 21 1140 1977 0000 5803 0100 7001 **Numer KRS:** 0000264771, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego **NIP:** 527-243-20-41 **REGON:** 015716698-00079 **www.gaz-system.pl**

ERPENTYNA
WPLYNEŁO

Data: *K. R. 2011* Podpis: *[Signature]*

ZESPÓŁ
UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
W BĘDZINIE
ul. Krasickiego 17

Będzin, dnia 2011-12-06

BGP-II.6630. 155 .2011

Opinia Nr 150/2011

(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Modrzejowskiej w Będzinie**

dla: **Miasto Będzin**
42-500 Będzin, 11-go Listopada 20

Nazwa projektanta: **Marek Faryna**

na wniosek z dnia: **2011-12-05**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ uzgadnia pozytywnie lokalizację w/w obiektu

opis lokalizacji: przebudowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Modrzejowskiej w Będzinie

Oznaczenie arkuszy map: 531.222.162,164,171,173,114

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne art.27 ust.3 (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr.38 , poz.455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

Uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji inwestycji należy :
 - zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych zlecenie, na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego uzbrojenia podziemnego przed zasypaniem (art. 27 ust.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287)

Będzin, dnia 2011-12-0

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie.
- wyłączna podstawa dokonania odbioru przez jednostkę branżową urządzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
- 2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUD.
- 3. Termin ważności uzgodnienia - 3 lata (Regulamin ZUD pkt. III.7).
- 4. O całkowitym zakończeniu w terenie, względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Będzinie.
- 5. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.

ZAŁĄCZNIKI:

- Uwagi Zespołu Uzgadniającego - 1 egz.
- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 1 egz.

Przewodniczący Zespołu
Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
.....
Jadwiga Zięba
GEODETA POWIATOWY

Po zapoznaniu się z treścią opinii , uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem:

data.....*15.12.2011r.*.....

podpis.....*Ewa Kolawka*.....

STWIERDZAM ZGODNOŚĆ

Z OPINIAMI CZŁONKÓW I KONSULTANTÓW ZESPOŁU UZGADNIAJĄCEGO

Data 1.2. GRU. 2011

Stanowisko **PODINSPEKTOR** do protokołu nr *150/11* z dnia 06 GRU. 2011

Czyt. podpis

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Pieczętka, data, podpis
	<i>Teresa Czerny</i>		
1.	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.	<i>322 0216</i>	
2.	TAURON CIEPŁO S.A.	<i>Uzgodniłem pismem dn. PEC/11/1K/9665/2011 z dnia 22 XII 2010 r.</i>	TAURON Ciepło S.A. OBSZAR Ciepłny 5 <i>Izabela Małecka</i> <i>6.12.2011</i>
3.	TAURON Dystrybucja S.A. Będzin, Zawiercie, Dąbrowa Górnicza	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
4.	GAZ-SYSTEM S.A. Świerklany	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
5.	Górnośląska Sp. Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze Rozdzielnia Gazu <i>Będzin</i>	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
6.	Netia S.A. Będzin	<i>Proszę wystąpić o warunki techniczne celem zabezpieczenia linii przekazywania sieci Katarzyna Murkowska 18</i>	Przedstawiciel Netia S.A. <i>banas</i> TADEUSZ BANAS
7.	Telekomunikacja Polska S.A.	<i>Uzgodniłem się zgodnie z wydanymi warunkami TOTSSAU.SO.2M-486631A01515</i>	<i>Kwona Tatar</i> Dział Zarządzania Zasobami Sieci 1 - Sosnowiec
8.	Tramwaje Śląskie S.A. Rejon Komunikacyjny Będzin	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
9.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Będzin	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
10.	Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Gliwice	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
11.	Urząd Miasta i Gminy w <i>Będzinie</i>	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>
12.	Górnośląska Sp. Gazownictwa Sp.z o.o. Zabrze Wydział Obsługi Sieci	<i>nieobecny</i>	<i>ay</i>

13.	Zakład Inżynierii Komunalnej Czeladź	—	
14.	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	—	
15	Zakład Gospodarki Komunalnej Dąbie	—	
16	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Znaki geodezyjne podlegają ochronie i wznowieniu w przypadku zniszczenia "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Ust. z 17 maja 1989 r.	<i>dyj</i>
17	Urząd Miejski Wojkowice Wydz. Gospodarki Wodnej	—	
18	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	—	
19	Regionalny Zrząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	—	
20	Zakład Usług Wodnych Siewierz	—	
21	Polska Telefonia Cyfrowa	uzgodniono.	JOZEF 06-22-2004 uprawnienia budowlane w telekomunikacji czł. SIOUE Katowice nr ewid. SKL/BI/27.1.04
22	Wydział Architektury i Środowiska	uzgodniono	<i>Pol...</i>
23	Powiatowy Zarząd Dróg	Nie dotyczy P?D.	<i>Regulacja 06.12.</i>
24	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	nieobecny	<i>JK</i>
25	Przewodniczący ZUD	uzgodniono	Z up. STAROSTY BEŁŻANSKIEGO <i>Jadwiga Zi...</i> GEODETA POWIATOWY

BGP-II.6630. 23 .2012

Opinia Nr 23/2012

(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

Przedmiot uzgodnienia: **przebudowa ul. Modrzejowskiej w Będzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

dla: **Miasto Będzin**
42-500 Będzin, 11-go Listopada 20

Nazwa projektanta: **Marek Faryna**

na wniosek z dnia: **2012-03-05**

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ uzgadnia pozytywnie lokalizację w/w obiektu

opis lokalizacji: przebudowa ul. Modrzejowskiej w Będzinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Oznaczenie arkuszy map: 531.222.114.162,164

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne art.27 ust.3 (Dz.U. z 2010r. Nr 193 poz. 1287) i Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr.38 , poz.455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej

Uwagi i zalecenia:

1. W trakcie realizacji inwestycji należy :
 - zapewnić obsługę geodezyjną, lokując w jednostkach geodezyjnych sektora państwowego, spółdzielczego lub osób fizycznych posiadających uprawnienia do wykonywania robót geodezyjno-kartograficznych zlecenie, na dokonanie pomiaru zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi, celem właściwego usytuowania w terenie projektowanych urządzeń inżynierskich i innych obiektów budowlanych oraz wykonania pomiaru powykonawczego uzbrojenia podziemnego przed zasypaniem (art. 27 ust.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287)

Będzin, dnia 2012-03-0

- wynikami pomiaru powykonawczego uzupełnić zasób mapowy znajdujący się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Będzinie.
- wyłączna podstawa dokonania odbioru przez jednostkę branżową urzędzeń uzbrojenia terenowego będzie mapa uzupełniona wynikami pomiaru powykonawczego.
- 2. Jakakolwiek zmiana projektowanej trasy uzgodnionej niniejszym protokołem wymaga ponownego uzgodnienia przez ZUD.
- 3. Termin ważności uzgodnienia - 3 lata (Regulamin ZUD pkt. III.7).
- 4. O całkowitym zakończeniu w terenie, względnie nie przystąpieniu do realizacji uzgodnionej dokumentacji inwestor powiadomi pisemnie ZUD w Będzinie.
- 5. Integralną częścią protokołu jest uzgodniona i podpisana przez Przewodniczącego Zespołu dokumentacja projektowa.

ZAŁĄCZNIKI:

- Uwagi Zespołu Uzgadniającego - 1 egz.
- Uzgodniona i podpisana dokumentacja projektowa - 1 egz.

Przewodniczący Zespołu
z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO
.....
Jadwiga Zięba
GEODETA POWIATOWY

Po zapoznaniu się z treścią opinii , uzgodnioną dokumentację wraz z opinią otrzymałem:

data.....*12.03.2012*.....

podpis.....*Ogarcin Sylwia*.....

13.	Zakład Inżynierii Komunalnej Czeladź	—	
14.	Zakład Gospodarki Komunalnej Bobrowniki	—	
15.	Zakład Gospodarki Komunalnej Dąbie	—	
16.	Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	Znaki geodezyjne podlegają ochronie i wznowieniu w przypadku zniszczenia "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" Ust. z 17 maja 1989 r.	<i>ryf</i>
17.	Urząd Miejski Wojkowice Wydz. Gospodarki Wodnej	—	
18.	Gminny Zakład Gospodarki Wodnej i Komunalnej Mierzęcice	—	
19.	Regionalny Zrząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach	—	
20.	Zakład Usług Wodnych Siewierz	—	
21.	Polska Telefonia Cyfrowa Katowice	<i>uzgodniono</i>	<i>ryf</i>
22.	Wydział Architektury	<i>uzgodniono</i>	<i>P.A. G.</i>
23.	Powiatowy Zarząd Dróg	<i>Nie dotyczy.</i>	<i>M. Kozłowski</i> 06.03.2012
24.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<i>nieobecny</i>	<i>ryf</i>
25.	Przewodniczący ZUD	<i>uzgodniono</i>	Z up. STAROSTY BĘDZIŃSKIEGO <i>ryf</i> Jadwiga Zięba GEODETA POWIATOWY