P4 P5 P3

11,17 8,06 3,54 0,00 −2,50

4.50 Q=2000 | 33H600k 0.88 m | 302 16 C Dn16
6.00 Q=2980 | 33H600k 1.44 m | 301 20 C Dn16
5.00 Q=2200 | 33H600k 0.96 m | 209 16 C Dn16
4.00 Q=1930 | 33H600k 0.96 m | 208 20 C Dn16
5.50 Q=2500 | 33H600k 1.04 m | 109 16 C Dn16
4.00 Q=2000 | 33H900k 0.80 m | 108 24 C Dn16
2.50 Q=1370 | 33H900k 0.56 m | 108 24 C Dn16
1.00 Q=380 | 22H600k 0.48 m | 9 20 C Dn16
3.00 Q=1650 | 22H900k 0.72 m | 13 16 C Dn16
1.00 Q=610 | 22H600k 0.48 m | 12 20 C Dn16
1.50 Q=1000 | 22H600k 0.64 m | 11 20 C Dn16
1.00 Q=350 | 22H600k 0.48 m | 10 20 C Dn16
3.50 Q=1830 | 22H600k 1.20 m | 207 20 C Dn16
1.00 Q=390 | 22H600k 0.48 m | 205 20 C Dn16
2.00 Q=1420 | 22H600k 0.96 m | 203 20 C Dn16
2.00 Q=1420 | 22H600k 0.96 m | 203 20 C Dn16
1.00 Q=640 | 22H600k 0.48 m | 202 20 C Dn16
1.50 Q=1140 | 22H600k 0.88 m | 105 24 C Dn16
1.00 Q=750 | 22H600k 0.56 m | 104 24 C Dn16
1.00 Q=520 | 22H600k 0.48 m | 103 20 C Dn16

Dn16 Dn20 Dn26 Dn32

grzejnik z odpowietrznikiem automatycznym

grzejnik z odpowietrznikiem ręcznym

autorska pracownia projektowania architektury "APPA–Jan Pudło"

| | | | |
|---|---|---|---|
| lokalizacja | Będzin ul. Małachowskiego | | |
| inwestor | Gmina Będzin | | |
| temat | Zmiana funkcji dworca kolejowego Będzin Miasto na administracyjno–handlową | | |
| projekt | Projekt budowlany instalacji co i wentylacji mechanicznej | | |
| nazwa rys. | **INSTALACJA C.O. – ROZWINIĘCIE – CZ. 3** | | |
| proj. arch. | mgr inż. arch. Jan Pudło upr. proj. 482/85 | | |
| projektował | mgr inż. Zbigniew Rusek upr.proj.SLK/0638/PWOS/04 | | |
| sprawdził | tech. Czesław Sławiński upr. proj. 286/76 | | nr rys. CO/18 |