


część S1			
Oznaczenie	Typ	Opis	Ilość
Q1	IS-20	Rozłącznik główny izolacyjny	1
F1	SFC-S-20/280/1	Ogranicznik przepięc	1
Q4, Q5, Q6	Z-SLS/CB/1	Rozłącznik bezpiecz. z sygnalizacją przepalenia	3
	Z-SLS/CB-HF	Element dopasowujący w kładkę D01 do Tytan	3
	Z-D02-D01/PE-6	Pierścień kodujący	3
Q2, Q3	CLS6-B6-DP	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg	2
	Z-SD230	Gniazdko na szynę 35mm	1
T1		Termostat	1
E1		Rezystor grzewczy 60W/230V	1
	KE61	Zacisk uniwersalny	1
		Szyna PEN do OPN 882F / 630A	1
		Blachy montażowe BPN 520-150	3

część ZK1			
Oznaczenie	Typ	Opis	Ilość
	PBD 003 HH	Podstawa bezpiecznikowa	1
		Szyna PEN do OPN 882F / 630A	1
		Blachy montażowe BPN 255-150	3

	OPN 862.2/1 FF	Obudowa	1
--	----------------	---------	---

Temat	REWALDRYZACJA TERENU ZIELONEGO - PARK WARPIE w BĘDZINIE		
Nazwa rys.	szafka S1, złącze ZK1- rozmieszczenie aparatów		
Skala	-	Data: 02-2013	Rys. nr: E-10
Projektant	mgr inż. Jacek Bieliński nr upr. 40/91/ZG		
Opracował	mgr inż. Ewa Kononowicz		
Sprawdził	inż. Tadeusz Szarski nr upr. 69/2005/ZG		