



ZŁĄCZE KABLOWE
DLA KAMIENNYCH KRĘGÓW
ZO/4/01-15



Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TT
System ochrony P porażeniowej:
SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR. OBWODU/No. CIRCUIT	TYP KABLA/CABLE TYPE		ZO/4/.../F01	ZO/4/.../F02	ZO/4/.../F03
MOC/POWER			YKY70 3x1,5 2x18W	YKY70 3x1,5 2x18W	YKY70 3x1,5 1x35W
OPIS			OPRANY W MURZE	OPRANY W MURZE	OPRANA W POSADZCE
DESCRIPTION					



ELEWACJA ZŁĄCZA KABLOWEGO

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<p>AAAG S.C.</p> <p>ANARCHI Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice biuro@a-ag.com.pl www.a-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69</p> <p>Koordinacja proj.: mgr inż. arch. Konrad Odziomek inż. arch. Agnieszka Babowska</p> <p>Tytuł rysunku: SCHEMAT SZAFKI – ZO KAMIENNE KRĘGI</p> <p>Wszystkie niezgodności i niesłabości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie</p>									
<p>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</p> <p>Nazwa zadania: Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odnowieniem elementów zabytkowych w Będzinie przy ul. Łódzkiej, ul. H. Kołłątaja, Podzamcze, na działkach nr 1/1, 2/1, 52, 57, 58/1, 58/2, 60/1, 60/2, 116, 117/1, 117/2, 165, 166, 151, 197, 199, 119/2, 198/1, 120</p> <p>Investycja: Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odnowieniem elementów zabytkowych w Będzinie w ramach projektu subregionalnego pn.: „Zachowanie i odtworzenie kulturowego i osadniczego krajobrazu w Będzinie”</p> <p>Investor: Gmina Będzin, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20</p> <p>mgr inż. Mirosław KUNA Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/1972/PW/OE/05</p> <p>mgr inż. Krzysztof DEBOWSKI Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr 229298</p> <p>Numer projektu: AAAG/09/0024</p> <p>Data: Grudzień 2009</p> <p>Rzecz projektowa: Pracownia: EL</p> <p>Skala rysunku: —</p> <p>Numer rysunku: iez-017</p>									