



TABLICA ZESTAWU GNIAZD
ZK/S

ELEWACJA ZŁĄCZA

Napięcie sieci: 400/230V ; 50Hz
Układ sieci TT
System ochrony P porażeniowej:
SAMOCZYNNIE SZYBKIE WYŁĄCZENIE

NR. OBWODU/No. CIRCUIT	TYP KABLA/CABLE TYPE	MOC/POWER	OPIS	DESCRIPTION	ZK/S/FS01	ZK/S/FS02	ZK/S/FS03	ZK/S/FS04
			ZASILANIE Z ROZDZIELNICY	POMIAR ENERGII	GNIAZDO 400/32A	GNIAZDO 400/16A	GNIAZDO 230/16A	GNIAZDO 230/16A

<p>AAAG S.C. AnArchi Group s.c. ul. Chorzowska 64 44-100 Gliwice bluro@aa-ag.com.pl www.aa-ag.com.pl tel. [032] 331 16 17 fax. [032] 334 71 69</p>		<p>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odnowieniem elementów zabudowlanych w Będzinie przy ulicach: Osza Zamkowa, Modrzewowska, Zamkowa, al. H. Kołłątaja, Podzamcze; na działkach nr 1/1, 2/1, 52, 57, 58/1, 58/2, 58/11, 60/2, 116, 117/1, 117/2, 165, 166, 151, 197, 199, 119/2, 198/1, 120</p>		<p>mgr inż. Mirosław KUNA Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr SLK/1972/PW/CE/05</p>		<p>Numer projektu: AAAG/09/0024</p>	
<p>Investycja: Rewaloryzacja Wzgórza Zamkowego wraz z zabezpieczeniem i odnowieniem elementów zabudowlanych w Będzinie w ramach projektu subregionalnego pn.: „Zachowanie i odtworzenie kulturowego i osadniczego dziedzictwa kulturowych „Zagłębia”</p>		<p>Investor: Gmina Będzin, 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20</p>		<p>dr inż. Krzysztof DEBOWSKI Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej nr 229398</p>		<p>Data: Grudzień 2009 Rzecz Projektu Branża: PBW EL</p>	
<p>Tytuł rysunku: SCHEMAT SZAFKI – ZK/S SCENA</p>		<p>Wszystkie niezgodności i nieścisłości pisemnie uzgodnić z projektantem; wymiary i rzędne sprawdzić na budowie</p>		<p>Numer rysunku: iez-021</p>			

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----