


Oznaczenie	Typ	Opis	Ilość
Q1	IS-20	Rozłącznik główny izolacyjny	1
F1	SPC-S-20/280/1	Ogranicznik przepięć	1
Q4, Q5, Q6	Z-SLS/CB/1	Rozłącznik bezpiecz. z sygnalizacją przepalenia	3
	Z-SLS/CB-HF	Element dopasowujący wkładkę D01 do Tytan	3
	Z-D02-D01/PE-6	Pierścień kodujący	3
Q2, Q3	CL56-B6-DP	Wyłączniki nadprądowy 1-bieg	2
	Z-SD230	Gniazdko na szynę 35mm	1
T1		Termostat	1
E1		Rezystor grzewczy 60W/230V	1
	KE61	Zacisk uniwersalny	1
		Szyna PEN do OPN 882F / 630A	1
		Blachy montażowe BPN 785-150	3
	OPN 862 FF	Obudowa	1

Temat	REWALDRYZACJA TERENU ZIELENI - OSIEDLE ZAMKOWE W BĘDZINIE		
Nazwa rys.	szafka S1- rozmieszczenie aparatów		
Skala	-	Data: 05-2013	Rys. nr: E-10
Projektant	mgr inż. Jacek Bieliński nr upr. 40/91/ZG		
Opracowanie	mgr inż. Ewa Kononowicz		
Sprawdzający	inż. Tadeusz Snarski nr upr. 69/2005/ZG		