


UWAGI

Mocowanie szafki BNM wykonać w taki sposób, aby zapewnić galwaniczną izolację od słupa.

Temat	REWALDRYZACJA TERENU ZIELENI - OSIEDLE ZAMKOWE W BĘDZINIE		
Nazwa rys.	Szkic montażu szafki BNM na słupie oświetleniowym		
Skala	-	Data: 05-2013	Rys. nr: E-12
Projektant	mgr inż. Jacek Bieliński nr upr. 40/91/ZG		
Opracowanie	mgr inż. Ewa Kononowicz		
Sprawdzający	inż. Tadeusz Snarski nr upr. 69/2005/ZG		