



Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin  
ul. Kościuszki 114, 42-500 Będzin  
tel.: +48 32 766 53 99  
fax: +48 32 766 53 51  
bedzin.rd@tauron-dystrybucja.pl

Będzin, dn. 21.03.2013 r.

Miasto Będzin  
ul. 11 Listopada 20  
42-500 BĘDZIN

Sygnatura: O07/RD-3/ZS/TPI/3580/113

Dotyczy: *określenia warunków przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. terenu zieleni rekreacyjnej oś. Zamkowe w Będzinie dz. nr 6734/8, 28/2*

W odpowiedzi na wniosek o określenie warunków przyłączenia z dnia 07.03.2013r. data wpływu do TAURON Dystrybucja S.A. 08.03.2013r. uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość przyłączenia do sieci TAURON Dystrybucja S.A. wnioskowanego obiektu. W załączeniu przesyłamy **warunki przyłączenia oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci**. Prosimy o uzupełnienie umów o przyłączenie w zakresie dotyczącym Podmiotu Przyłączanego tj. o wpisanie we wszystkich egzemplarzach propozycji umowy danych osoby upoważnionej do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu Umowy (imię i nazwisko wraz z numerem telefonu) – zgodnie § 5 pkt.2.

Uprzejmie informujemy, że obustronne podpisanie umowy skutkuje wybudowaniem przyłącza do Państwa obiektu przez TAURON Dystrybucja S.A. w ciągu sześciu miesięcy. Jednakże w przypadku braku realizacji przez Państwa postanowień zawartych w §2 pkt. 2, TAURON Dystrybucja S.A. zmuszony będzie działać zgodnie z §8 pkt.3, który mówi, że: **„Jeżeli Przyłączany Podmiot z powodu niedochowania należytej staranności nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy w terminie (jest w zwłoce z wykonaniem zobowiązania), TAURON Dystrybucja jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% szacowanej opłaty za przyłączenie brutto za każdy dzień zwłoki”**.

Po wybudowaniu przyłącza energetycznego dla zasilania niniejszego obiektu w terminie do 7 dni zostanie wystawiona i przesłana do Państwa faktura VAT obejmująca opłatę przyłączeniową zgodnie z umową. W przypadku nieuregulowania opłaty w określonym terminie, **TAURON Dystrybucja S.A. będzie zmuszony naliczyć odsetki za każdy dzień zwłoki**.

Prosimy o podpisanie **czytelnie imieniem i nazwiskiem** obu egzemplarzy uzupełnionych umów wraz z oświadczeniem o wystawieniu faktury bez podpisu oraz protokołu uzgodnień i zwrot na adres TAURON DYSTRYBUCJA S.A. – Rejon Dystrybucji Będzin ul. Kościuszki 114.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Będzinie

Dyrektor Rejonu Dystrybucji Będzin

Zbigniew Poniatowski

Załączniki:

Zał. nr 1 - warunki przyłączenia

Zał. nr 2 - 2 egz. projektu umowy o przyłączenie

Zał. nr 3 - kalkulacja opłaty za przyłączenie

Zał. nr 4 - oświadczenie o wystawieniu faktury bez podpisu

Zał. nr 5 - protokół uzgodnień

K/o:

1 x R3ZS a/a

Adres do korespondencji:

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Będzinie Rejon Dystrybucji Będzin  
ul. Kościuszki 114, 42-500 Będzin  
tel.: +48 32 766 53 99  
fax: +48 32 766 53 51  
bedzin.rd@tauron-dystrybucja.pl



Będzin, dn. 2013-03-21

Nr warunków: WP/019829/2013/O07R03

**Miasto Będzin**  
**ul. 11 Listopada 20**  
**42-500 BĘDZIN**

## WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

### Wnioskodawca:

**Miasto Będzin**  
**ul. 11 Listopada 20**  
**42-500 BĘDZIN**

**Obiekt:** teren zieleni rekreacyjnej oś. Zamkowe

**Adres przyłączanego obiektu:** 42-500 Będzin  
numery działek: 6734/8, 28/2

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2013-03-07. Odpowiadając na wniosek z dnia 2013-03-07, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci OSD i dostawę energii elektrycznej o całkowitej mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: **5,0 kW** dla zasilania podstawowego,  
na poniższych warunkach.

### IA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia kablowa nN, zasilana ze stacji transformatorowej SN/nN nr 3K1392 "Zamkowa T-6".
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń głównych w złączu projektowanym w kierunku instalacji odbiorcy.  
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od licznika, w kierunku instalacji odbiorcy (złącze kablowe projektowane).
3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:
  - a) w zakresie przyłącza: wykonanie wcinki w istniejący kabel nN, budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x120 mm<sup>2</sup> o szacunkowej długości 2 x 10 m, budowa złącza kablowego wraz z szafką pomiarową,
  - b) w zakresie sieci: nie wymaga,
  - c) w zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie Przyłączanego Podmiotu oraz urządzeń elektroenergetycznych instalacji od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, kosztem i staraniem Przyłączanego Podmiotu.
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,23 kV:
  - a) rodzaj układu: bezpośredni,
  - b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa na lub obok złącza kablowego.
5. Zabezpieczenia przedlicznikowe:
  - a) prąd znamionowy: 25 A,
  - b) rodzaj: wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
  - c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.
6. Dla doboru aparatury, spodziewaną wartość prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjąć wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA.
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej,  $\text{tg } \varphi \leq 0,4$ .

8. Sieć nN pracuje w układzie: TN-C.

## II. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

- a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
  - dla przerwy planowanej – 16 godz.,
  - przerwy nieplanowanej – 24 godz.,
- b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczający:
  - przerw planowanych – 35 godz.,
  - przerw nieplanowanych – 48 godz.

## III. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia wydłuża się na okres ważności umowy o przyłączenie.

## IV. Informacje dodatkowe

1. Instalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonać we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzać do sieci lub instalacji innych odbiorców zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).
3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z późn. zm.).
4. OSD zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawą „Prawo Energetyczne”.
5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowiązującą Taryfę, przed podpisaniem umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
6. Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z OSD: projektu wykonawczego z dokumentacją prawną.
7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia projektant winien uzgodnić z Rejonem Dystrybucji Będzin.
8. Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyć we własne, niezależne źródło energii, podłączone w sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii elektrycznej określonych w ustawie Prawo energetyczne.
10. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca winien zwrócić się do Rejonu Dystrybucji Będzin z wnioskiem o określenie warunków przebudowy tych urządzeń.
11. OSD oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawartej między stronami umowy o przyłączenie – zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we właściwych przepisach. Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z późniejszymi zmianami) i winno być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o której mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w OSD każdy posiadany agregat prądowórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją. Połączenie to winno być wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną oraz możliwość podania napięcia na sieć dystrybucyjną.

13. Warunki przyłączenia określono dla V grupy przyłączeniowej.  
W załączeniu przesyłamy projekt umowy o przyłączenie.

Przygotował: tpiwarski  
Grupa: O07R03

Załączniki:

Załącznik nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie

Załącznik nr 2 - projekt umowy o przyłączenie

K/o:

1 x RD3ZS a/a

**TAURON Dystrybucja S.A.**  
Oddział w Bedzinie  
Dyrektor Rejonu Dystrybucji Bedzin...  
(OSD)

Zbigniew Poniatowski