



MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Spółka z o.o.

42-500 Będzin, ul. Kościuszki 140

DOSTARCZAMY WODĘ - UNIESZKODLIWIAMY ŚCIEKI

NIP: 625-19-54-711
Regon 273 670 861

KRS: 0000078165
Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach;
Wydział VIII Gospodarczy - KRS

Wysokość kapitału zakładowego:
55 132 000,00 zł

http: www.mpwik.bedzin.pl
e-mail: poczta@mpwik.bedzin.pl

CITIBANK HANDLOWY nr 65 1030 1159 0000 0000 0258 9000

Jesteśmy członkiem



IZBA GOSPODARCZA
WODOCIĄGI POLSKIE



Posiadamy referencje
warygodności technicznej w zakresie:

- projektowania
- wykonawstwa
- eksploatacji wodociągów i kanalizacji

Laboratorium posiada certyfikat



NUMERY TELEFONÓW:

**Pogotowie
wod – kan.**
tel. 994 (numer bezpłatny)

Centrala:
(32) 267-42-18, 267-12-19

Dyspozytor - całonocowo:
(32) 267-60-06

Sekretariat:
tel./fax (32) 267-52-27

Biuro Obsługi Klienta:
wewn. 267-358

Świadczymy usługi w zakresie:

- projektowania instalacji wod-kan.
- podłączania obiektów do sieci wod-kan.
- wykrywania nieszczelności w sieciach wodociągowych w oparciu o najnowszą technikę.
- usuwania awarii wodociągowo - kanalizacyjnych.
- badania laboratoryjnego wody i ścieków.
- wywozu fekaliiów z szamb przydomowych.
- udrażniania kanalizacji z wykorzystaniem wielofunkcyjnego samochodu ciśnieniowego.
- inspekcji telewizyjnej rurociągów.
- badania wydajności sieci hydrantowej.

W kasie przedsiębiorstwa realizujemy również płatności kartami kredytowymi

Nr pisma: TP/AR/564/S213/2012

Będzin, dnia 15.11.2012r.

Urząd Miejski
Wiceprezydent Miasta Będzina
ul. 11-go Listopada 20
42-500 Będzin

Dot.: warunków technicznych na odprowadzanie ścieków tj. wód opadowych i/lub roztopowych z terenu projektowanego kompleksu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz nawierzchni z kostki betonowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w Będzinie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. oraz po uzupełnieniu zlecenia o informację dot. ilości ścieków (29,7 l/s) tut. Przedsiębiorstwo informuje, że w rejonie objętym niniejszym uzgodnieniem zlokalizowane jest następujące podziemne uzbrojenie wod.-kan.:

- sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna – przebieg pokazany na planie sytuacyjnym w skali 1:1000; zał. Nr 1 do niniejszego pisma;
- wewnętrzny system wodno – kanalizacyjny zlokalizowany w obszarze dz. nr 10 przy ul. Broniewskiego 12 w Będzinie. Nie jest nam znany szczegółowy przebieg w/ w podziemnego uzbrojenia wod – kan. Informujemy, że zasadnym jest potwierdzenie w terenie przebiegu wewnętrznej sieci wod – kan w obszarze obiektów zlokalizowanych na terenie objętym niniejszym uzgodnieniem (oraz wyłączonej z eksploatacji) z równoczesnym naniesieniem na zasoby geodezyjne. Informujemy, że o aktualny przebieg uzbrojenia wod.-kan. w obszarze Szkoły Podstawowej nr 11 należy się zwrócić do właściciela w/w działki;
- tut. Przedsiębiorstwo informuje, że nie wyklucza istnienia innej podziemnej sieci i przyłączy wod.- kan. w obszarze objętym niniejszym uzgodnieniem, których obecność na obszarze objętym niniejszym uzgodnieniem nie jest nam znana.

W związku z powyższym MPWiK Sp. z o.o. Będzin wydaje następujące warunki techniczne na odprowadzanie ścieków tj. wód opadowych i/lub roztopowych z terenu projektowanego kompleksu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz nawierzchni z kostki betonowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w Będzinie:

PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

- Obiekt Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w Będzinie (dz. nr 10) posiada system kanalizacyjny odprowadzający ścieki sanitarne i deszczowe do kanalizacji ogólnospławnej \varnothing 300 mm (beton) poprzez odgałęzienie \varnothing 200 mm (kamionka). Dokładny przebieg oraz stan techniczny w/w systemu kanalizacyjnego nie jest znany tut. Przedsiębiorstwu.
- MPWiK Sp. z o.o. Będzin informuje, że miejscem odbioru ścieków z przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest sieć kanalizacji ogólnospławnej \varnothing 300 mm beton;
- Wyrażamy zgodę na przyjęcie wód opadowych i/lub roztopowych z terenu planowanego kompleksu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz nawierzchni z kostki betonowej przy ul. Broniewskiego 12 w Będzinie w ilości wyliczonej przez projektanta: 29,7 l/s;
- Możliwość wykorzystania istniejącego odgałęzienia \varnothing 200 mm kamionka (przewód zaznaczony na zał. nr 1 kolorem pomarańczowym) oraz istniejącej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej symbolem k-B może nastąpić pod warunkiem:
- wykonania na etapie opracowywania stosownej dokumentacji – bilansu ścieków obecnie dopływających do studzienki k-B (sanitarne i opadowe, roztopowe) oraz bilansu wód planowanych do zrzutu;
- wykonania czyszczenia oraz przeprowadzenia ewentualnego kamerowania w/w przewodu w celu oceny jego stanu technicznego z równoczesnym określeniem spadków; w powyższej sprawie należy się zgłosić do Działu Sieci tut. Przedsiębiorstwa;
- oraz przeanalizowania przepustowości przykanalika \varnothing 200mm;

-jeśli stan techniczny w/w istniejącego odgałęzienia kanalizacyjnego będzie niezadowalający należy przeprowadzić jego renowację lub wybudować nowe odgałęzienie do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej $\varnothing 300$ mm beton posadowionej w ul. Kowalczyka. W przypadku budowy nowego odgałęzienia stary przewód należy trwale wyłączyć z eksploatacji oraz zainwentaryzować geodezyjnie jako nieczynny.

Informacje dodatkowe:

1. Kanały układać z zachowaniem co najmniej minimalnego spadku dla kanałów zgodnie z wytycznymi ujętymi w wymaganiach technicznych Cobrti Instal zeszyt 9; w przypadku zmniejszenia minimalnego przykrycia przewodu kanalizacyjnego (dla przyłącza kanalizacyjnego minimalne przykrycie wynosi 1m) należy podziemne uzbrojenie kanalizacyjne zabezpieczyć przed zamarzaniem.
2. Z uwagi na planowaną inwestycję w przedmiotowym obszarze niniejszego uzgodnienia należy rozważyć możliwość uporządkowania gospodarki ściekowej poprzez rozdzielenie istniejącego systemu kanalizacyjnego na system sanitarny i deszczowy z włączeniem do miejskiej kanalizacji $\varnothing 300$ mm beton zlokalizowanej przy ul. Kowalczyka w Będzinie (po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji systemu kanalizacyjnego w terenie z naniesieniem na zasoby geodezyjne). Wykonanie samego włączenia do kanalizacji ogólnospławnej w/w ulicy winno być zrealizowane pod przyszłościową możliwość bezpośredniego przełączenia ścieków sanitarnych i wód deszczowych na sieć kanalizacji rozdzielczej (w przyszłości) w ulicy.

UWAGA INFORMUJEMY, ŻE:

- Wszelkie zagospodarowanie działki nr 10 należy planować z zachowaniem wymaganych odległości od istniejącego uzbrojenia wod.kan. zlokalizowanego na przedmiotowej działce (z uwzględnieniem norm i wytycznych technicznych m.in. wymagania techniczne Cobrti Instal – warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych (zeszyt 3) i kanalizacyjnych (zeszyt 9));
- W przypadku kolizji planowanego kompleksu boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią oraz nawierzchni z kostki betonowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Broniewskiego 12 w Będzinie z istniejącym podziemnym uzbrojeniem wod. kan. należy dokonać przebudowy w/w uzbrojenia (na koszt Inwestora). Trasę przebudowy winien uwzględniać projekt wykonawczy przyłącza kan. dla przedmiotowej inwestycji.

Wydane warunki techniczne ważne są przez 2 lata.

Na powyższe należy opracować dokumentację wykonawczą. W/w dokumentacja w ilości 2 egzemplarzy, podlega uzgodnieniu przez tut. Przedsiębiorstwo. Dalsza procedura w zakresie przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z art.29, 29a i 30 Prawa Budowlanego – Dz.U.06.156.1118 t.j. z późniejszymi zmianami. *Jeden egzemplarz dokumentacji pozostaje do celów służbowych w tut. Przedsiębiorstwie.*

Nadmienia się, że wykonanie robót w zakresie objętym niniejszym uzgodnieniem - winno być realizowane przez Wykonawcę posiadającego niezbędne uprawnienia w przedmiotowym zakresie działania.

Po wykonaniu przedmiotowego zakresu robót - należy dokonać inwentaryzacji (wraz z przyłączem wodociągowym PE) przez uprawnione służby geodezyjne - zgodnie z Art.43 pkt 1 Prawa Budowlanego Dz.U.06.156.1118 t.j. z późniejszymi zmianami (inwentaryzację wykonać przed zasypaniem wykopu) oraz dokonać odbioru technicznego (przed zasypaniem wykopu) przez Dział Sieci tut. Przedsiębiorstwa.

Kompletna inwentaryzacja geodezyjna winna zawierać:

- mapę zasadniczą w skali 1:1000 w wersji analogowej potwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w Będzinie; Wydział Geodezji o przyjęciu inwentaryzacji do państwowego zasobu geodezyjnego;
- szkic polowy (z podanymi pomiarami od punktów charakterystycznych, rodzajem użytego materiału, średnicami, zabudowaną armaturą, spadkami, zagłębieniem przewodu);
- karty studzienek kanalizacyjnych projektowanych, jak również istniejących do których wykonane są włączenia;
- płytę CD lub DVD zawierającą wyłącznie dane numeryczne zapisane w kolejności bez nagłówków:
 - 1 liczba porządkowa
 - 2 współrzędna y
 - 3 współrzędna x
 - 4 symbol
 - 5 współrzędna z

Załączniki:

1. Mapa zasadnicza w skali 1:1000 z opinią uzgadniającą
2. Mapa z ewidencji gruntów

Kopia:

1. Urząd Miejski Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; 42-500 Będzin, ul. 11-go Listopada 20
2. Urząd Miejski Referat Inwestycji i Inżynierii Miejskiej; 42-500 Będzin, ul. 11-go Listopada 20
3. TP
4. TS

KIEROWNIK

Dział Techniczno-Projektowego

mgr inż. Mariusz Błaszczuk

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Technicznych

inż. Andrzej Liwiński

M. Błaszczuk
19.01.2012