


**Uwagi:**

1. Zwody poziome układane na dachu - drut stalowy ocynkowany Ø8.
2. Ewentualne kominki metalowe oraz elementy wystające ponad dach zabezpieczyć zwodami pionowymi wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego Ø8, wystającymi 0,6m ponad kominek.
3. Rezystancja uziemienia powinna wynieść nie więcej niż 10Ω.  
W wypadku braku możliwości uzyskania żądanej wartości należy w miejscach zejścia przewodów odprowadzających do ziemi pograżyć uziomy pionowe aż do uzyskania wymaganej rezystancji.

Oprawa oświetleniowa serii Selenium typ SGP 340 z kloszem z poliwęglanu i źródłem światła typu SON-T 150W, IP66 (f-ma Philips), na wysięgniku typu W20 mocowanym do ściany uchwytemi W10 (f-ma P.P.U.H. ALPAR)

		<b>"PRO-POMIAR" s.c.</b> ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20		
OBIEKT	Przedszkole Miejskie nr 5 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 21		
NAZWA OPRACOWANIA	Przebudowa instalacji wewnętrznej c.o. w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie		
PRZEDMIOT RYSUNKU	Instalacja odgromowa i oświetlenie zewnętrzne	SKALA	RYS.
		-	3
OPRACOWAŁ	Inż. PAWEŁ GOC		04.2012
SPRAWDZIŁ	mgr inż. WALDEMAR POHORECKI upr. Bud. Nr SLK/IE/1165/02		04.2012