

Katowice, dn. 12.03.2012r.

EP-U/IK/ 107/02/12

„PRO-POMIAR” S.C.
ul. Legionów 59
42-200 Częstochowa

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej przebudowy instalacji wewnętrznej c.o. oraz węzła ciepłowniczego w obiekcie Przedszkola Miejskiego nr 2 przy ul. Zwycięstwa 21 w Będzinie.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 30.01.2012r. przedstawiamy następujące warunki modernizacji dla w/w obiektu:

1. W chwili obecnej w/w obiekt pobiera ciepło poprzez zewnętrzną instalację odbiorczą z GWC Syberka IV przy ul. Broniewskiego zasilanego ze źródła EL Łągisza Magistrala Południowa w ilości:
 - $Q_{c.o.} = 68 \text{ kW}$

Miejsce włączenia do systemu ciepłowniczego pozostaje bez zmian.

Zgodnie z treścią pisma, planuje się przebudowę instalacji wewnętrznej c.o. oraz węzła ciepłego w budynku Przedszkola, ale zapotrzebowanie na moc cieplną nie ulegnie zmianie.

2. Warunki istniejącego podłączenia:

- a. Temperatura c.o. $t_z/t_p = 90/65^\circ\text{C}$

- b. Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia obiektu do sieci ciepłowniczej wynosi:

$$P_z = 719 \text{ kPa}$$

$$P_p = 420 \text{ kPa}$$

$$\Delta p_{\text{max}} = 299 \text{ kPa}$$

- c. GWC prowadzi regulację jakościowo-ilościową w ciągu sezonu grzewczego.

- d. Zewnętrzna instalacja odbiorcza c.o. czynna w sezonie grzewczym.

- e. Podłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej jest wykonane w sposób bezpośredni poprzez istniejące przyłącze zewnętrznej instalacji odbiorczej i układ pomiarowo-regulacyjny.

Projekt rozbudowy węzła ciepłego należy uzgodnić z TAURON Ciepło S.A. pod względem eksploatacyjnym.

Wszelkie zmiany wynikające z konieczności rozbudowy istniejącego węzła ciepłego pokrywa na swój koszt Inwestor.

3. W sprawie szczegółowych warunków technicznych należy skontaktować się z TAURON Ciepło S.A. na etapie prac projektowych.
4. W/w warunki techniczne są ważne na okres 2 lat od daty ich wystawienia. Po upływie tego terminu, w przypadku nie wykonania przedmiotowej inwestycji należy wystąpić o ich przedłużenie.

Ponadto informujemy, że zgodnie z opinią Naszego Obszaru Ciepłego nr 5 w Będzinie grupowa stacja wymienników GWC Syberka IV pracuje wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania. Stąd nie ma możliwości dostawy ciepłej wody użytkowej z tej stacji. Dostawę c.w.u. można realizować poprzez zmianę sposobu zasilania tj. wybudowanie przyłącza do sieci magistralnej „Południowej” z EL Łągisza w rejonie komory 152 ŁP wraz z węzłem cieplnym 2-funkcyjnym.

Kopia:

EP-U

EC-5

Autor pisma:

Iwona Karwalska

32/258 40 01 do 05

Kubicki

DZIAŁU ...
OWNIK ...
ANIA I NADZORU ...
DATA ...

Jędrzej Jaskółta

TAURON Ciepło S.A.

ul. Grażyńskiego 49

40-126 Katowice

tel. +48 32 258 40 01 do 05

fax +48 32 258 72 49

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000203891, NIP: 634-019-67-55, REGON: 271507460

Kapitał zakładowy: 444 663 500 zł

