


RZUT PARTERU I PIĘTRA

1:100

LEGENDA:
 W1 - wentylator łazienkowy BF100T Ø98mm o wydatku 68,8 m³/h SystemAir
 W2 - wentylator łazienkowy BF120T Ø118mm o wydatku 82,8 m³/h SystemAir
 W3 - wentylator hybrydowy Fenko + adapter montażowy 120x170mm
 W4 - sterownik Hlgster dla wentylatorów hybrydowych
 W5 - wentylator dachowy TFSR 125 Ø125mm o wydatku 380 m³/h + podstawa dachowa TOS-125 SystemAir
 N - nawietrzak okienny
 K - kratka wentylacyjna 15x40cm w dolnej części drzwi
 Ne - otwór nawiewny do Neoluxa Ø100mm, l=500mm

 "PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	Miasto Będzin 42-500 Będzin, ul. 11 Listopada 20
OBIEKT	Przedszkole Miejskie nr 5 42-500 Będzin, ul. Zwycięstwa 21
NAZWA OPRACOWANIA	Przebudowa instalacji wewnętrznej c.o. w budynku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Będzinie
PRZEDMIOT RYSUNKU	WENTYLACJA. PARTER I PIĘTRO
OPRACOWAŁ	mgr inż. GRZEGORZ WOŹNIAK
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. JUSTYNA MIREK upr. Bud. Nr SLK/1457/PWOS/06
SPRAWDZIŁ	mgr inż. ELŻBIETA WIŚNIEWSKA upr. Bud. Nr UAN-VIII/83861/11/87
SKALA	RYS. 1:100 9
	03.2012
	03.2012
	03.2012