

ZESTAWIENIE OBUDÓW GRZEJNIKÓW – PIĘTRO

Załącznik nr 3

Nr pomieszczenia	Nazwa pomieszczenia	Wielkość grzejnika	Długość x wysokość obudowy	Ilość grzejników	Suma długości obudowy	Lokalizacja grzejnika
7	Łazienka dzieci	22K-50 0,70m	110x90 cm	2	2x110 cm	pod oknem
13	Łazienka dzieci	33K-50 0,40m	110x90 cm	2	2x110 cm	pod oknem
14	Sala zabaw	33K-50 0,50m 33K-50 0,40 m	110x90cm	5	5x110 cm	pod oknem
17	Korytarz	33K-90 1,10 m 33K-90 1,00 m	100x120 cm 100x110 cm	1 1	1x100x120 cm 1x100x110 cm	na ścianie
18	Szatnia	11K-50 0,50 m	60x60 cm	1	1x60x60 cm	na ścianie
21	Sala zajęć	33K-90 1,80m 33K-30 3,00 m	100x190 cm 35x300 cm	1 2	1x100x190 cm 2x35x300 cm	na ścianie pod oknem
25	Sala zajęć	33K-90 1,30m 33K-30 3,00 m	100x140 cm 35x300 cm	1 2	1x100x140 cm 2x35x300 cm	na ścianie pod oknem
29	Sala zajęć	33K-90 1,30m 33K-30 3,00 m	100x140 cm 35x300 cm	1 2	1x100x140 cm 2x35x300 cm	na ścianie pod oknem
34	Sala zajęć	33K-90 1,60m 33K-30 3,00 m	100x170 cm 35x300 cm	1 2	1x100x170 cm 2x35x300 cm	na ścianie pod oknem
1	Holl	33K-60 0,40m 33K-90 1,00 m	200x70 cm 100x110 cm	1 1	1x200x70 cm 1x100x110 cm	pod oknem na ścianie

Uwaga:

1. W przypadku grzejników montowanych na ścianach należy zachować co najmniej 10 cm odległość dołu grzejnika od podłogi oraz min. 10 cm odległość góry grzejnika od parapetu.
2. W przypadku grzejników montowanych pod parapetami okiennymi przy wysokości parapetu nad podłogą ok. 90 cm należy zachować co najmniej 10 cm odległość dołu grzejnika od podłogi, nie montować grzejników bezpośrednio pod parapetem.
3. W pozostałych pomieszczeniach nie przeznaczonych na pobyt dzieci nie wymaga się montażu obudów grzejników

PROPOZYCJE OBUDOWY GRZEJNIKÓW

