




Nr obwodu	Opis	Wyłącznik	Przewody	Terminale	Przewody	Przewody
1	kontrola	gr. 40V 20A	2x0.75	302	SB1	302
2	wyłącznik	gr. 40V 20A	2x0.75	302	SB2	302
3	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB3	302
4	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB4	302
5	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB5	302
6	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB6	302
7	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB7	302
8	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB8	302
9	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB9	302
10	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB10	302
11	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB11	302
12	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB12	302
13	wyłącznik	gr. 25V 10A	2x0.75	302	SB13	302
14	obciążenie	gr. 25V 10A	2x0.75	301	SB14	301
15	obciążenie	gr. 25V 10A	2x0.75	301	SB15	301
16	obciążenie	gr. 25V 10A	2x0.75	301	SB16	301
17	obciążenie	gr. 25V 10A	2x0.75	301	SB17	301
18	obciążenie	gr. 25V 10A	2x0.75	301	SB18	301
19	obciążenie	gr. 25V 10A	2x0.75	301	SB19	301



PRACOWNIA PROJEKTOWA WZTMAR, WARSZAWA ZIMBRITKA, 41-200 SOSNOWIEC, UL. ANDRZEJA 31, TEL. 50070944
 INWESTOR: GMINA BODZIN, BODZIN, UL. 11 LISTOPADA 20
 OBIEKT: ADRES: PRZESYSŁE WIEŚCIE NR 4
 NAZWA OPAC: REMONT BUDYNKU OSRODKOWA, PLACOW UTWAROZOWYCH, 30A, 42-500 BODZIN, UL. BULKOWSKIEGO 30, 42-500 BODZIN
 NAZWA RYS: SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY
 MIE. NAZYSKO
 NR UPRAWNIENI SPECJALNOŚĆ: DATA
 PROJEKTOWA: mgr inż. MICHAŁ BAKULI
 NR UPRAWNIENI SPECJALNOŚĆ: DATA
 INST. ELEKTR. S.A.V./S.B./M.E./S. ELEKTRYCZNA
 UTYL. 2016.
 OPRACOWANIE: inż. PRZEMISŁAW BAK
 UTYL. 2016.