

Nr obrotu	1/4			2/4	3/4
Przeznaczenie	Zasilanie 3 rozdzielnik główny RG	Signalizacja napięcia	Wyłącznik ochrony różnicoprądowy	Oświetlenie	Rezerwa
Typ przewodu	YDZCO5x10				
Moc znamionowa	1575 kW			YDZCO3x1,5 900 W	YDZCO3x1,5 848W

PB



Str.63

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolorystyką elewacji
---------------------------	---

Adres obiektu budowlanego	ul. Skalskiego 4 42-500 Bedzin				
Przeznaczenie budynku	Instalacja elektryczna				
Przedmiot rysunku	Szkice rozdzielni 4 ark. 1/2				
	Imie	Nazwisko	Specjalizacja	Nadziwrenie budowlanych	Data
Opracował					
Projektant	Stanislaw	Hamara	Instalacyjna elektryczna	8.08.19.76	02.2017
Sprawdzajacy	Krzysztof	Pacud	Instalacyjna elektryczna	19.08.76.76	02.2017
			PNL 04		
					Nr.rys. 162A-19/1

Układ sieci	TN-S
-------------	------

Szybkie wyłączenie zasilania

[illegible]

PB

Str. 64

Nazwa obiektu budowlanego	Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr.13 w Bedzinie wraz z kolonystyką elewacji
---------------------------	---

[illegible]

Układ sieci	TN-S
-------------	------

Szybkie wyłączenie zasilania