



- UWAGA:**
- moc cieplną grzejników dobrano dla czynnika grzewczego o temperaturze 75/60°C
 - instalację c.o. wykonać z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie
 - instalację w miejscu przejść przez przegrody konstrukcyjne i stropy prowadzić w tulejach ochronnych
 - instalację c.o. prowadzić po wierzchu ścian
 - piony instalacji c.o. prowadzić "górze"

- LEGENDA:**
- grzejnik płytowy, śladowy
 - zapotrzebowanie mocy cieplnej po termomodernizacji
 - zawór termostatyczny
 - zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną

FIRMA	MOLECULES SEBASTIAN STAJANO		
	41-902 BYTOM, UL. KOLEJOWA 27/100		
	tel. +48 600 905 048		
INWESTOR	GMINA BĘDZIN		
	URZĄD MIASTA BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA		
TEMAT	PROJEKT BUDOWLANY		
	MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.		
	DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2		
	BĘDZIN UL. REWOLUCJONISTÓW 18		
PROJEKTANT	Inż. JOANNA FOLCZYŃSKA nr upr 176/80		
TYTUŁ RYSUNKU			
SEGMENT " C " - RZUT PARTERU			
DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA
X. 2007	PB	SANITARNA	1:125
			NR RYS. 14