



- UWAGA:
- moc ciepłą grzejników dobrano dla czynnika grzewczego o temperaturze 75/60 °C
 - instalację c.o. wykonać z rur stalowych bez szwu, łączonych przez spawanie
 - instalację w miejscu przejść przez przegrody konstrukcyjne i stropy prowadzić w tulejach ochronnych
 - instalację c.o. prowadzić po wierzchu ścian
 - piony instalacji c.o. prowadzić "gole"

- LEGENDA:
- grzejnik płytowy, stalowy
 - zapotrzebowanie mocy cieplnej po termomodernizacji
 - zawór termostatyczny z głowicą termostatyczną

| | | | |
|------------------------------|--|-----------|---------|
| FIRMA | MOLECULES SEBASTIAN STAJANO | | |
| | 41-902 BYTOM, UL. KOLEJOWA 27/100 | | |
| | tel. +48 600 905 048 | | |
| INWESTOR | GMINA BĘDZIN URZĄD MIASTA BĘDZIN ul. 11 LISTOPADA | | |
| TEMAT | PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI INSTALACJI C.O. DLA ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 BĘDZIN ul. REWOLUCJONISTÓW 18 | | |
| PROJEKTANT | inż. JOANNA FOLCZYŃSKA nr upr. 176 /80 | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | | |
| SEGMENT " B " - RZUT PARTERU | | | |
| DATA | FAZA | BRANŻA | SKALA |
| X. 2007 | PB | SANITARNA | 1:125 |
| | | | NR RYS. |
| | | | 20 |