

Projekt / Job Title: **BRZOWICA** Data / Date: **06/2016**
 Nr projektu / Job Number: **244845-00** Wydanie / Issue: Projekt budowlany Rewizja / Revision:

| | |
|--|---|
| Oznaczenie <i>Reference</i> | EF |
| Typ <i>Type</i> | Wentylator osiowy łazienkowy Kłapa zwrotna Stopień ochrony IPX4 Obudowa w całości wykonana z odpornego na uderzenia i promieniowanie UV tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym model standardowy uruchamiany poprzez wyłącznik światła, model T wyposażony w regulowane opóźnienie czasowe (5-30 minut) Wirnik osiowy o specjalnie profilowanych łopatkach zapewniających wysokie parametry sprężu dyspozycyjnego |
| Wykonanie <i>Performance</i> | Wentylator napędzany poprzez jednofazowy silnik elektryczny |
| Przeznaczenie | Wyrzut powietrza z toalet |

| | DANE PROJEKTOWE | DANE OFERENTA |
|--|---------------------------|-------------------|
| Producent / <i>Manufacturer:</i> | Hermann | |
| Dane techniczne / <i>Technical data</i> | | |
| Typ / <i>Type</i> | BASE 120 T | |
| Ilość powietrza / <i>Air volume</i> | 100 m ³ /h | m ³ /h |
| Spręż / | 20 Pa | Pa |
| Moc | 18 W | W |
| Napięcie | 230 V | V |
| Poziom hałasu | 40 dB(A) | dB(A) |
| Waga | 1 kg | kg |
| Ilość / <i>Quantity</i> | 5 kpl. | kpl. |
| Wymiary | 173/60/25/118 mm | mm |
| POMIESZCZENIE | NUMER REFERENCYJNY | |
| P.2 | FE/BEB/01 | |
| P.3 | RE/BEB/02 | |
| P.5 | RE/BEB/03 | |
| P.7 | RE/BEB/04 | |
| P.13 | RE/BEB/05 | |