

Tabela 1. Nowe obszary pod zabudowę mieszkaniową

Lp.	Oznaczenie na mapie	Charakter zabudowy	Powierzchnia obszaru	Maksymalna ilość odbiorców (mieszkań)	Zapotrzebowanie na gaz ziemny dla pełnej chłonności terenu *	Prognozowany stopień zagospodarowania terenu		Kwalifikacja obszaru **	Uwagi / Wymagany rodzaj inwestycji
			ha			m ³ /h	do 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1MN_1	budownictwo jednorodzinne	12,5	156	200,9	50%	50%	1	
2	5MN_1	jw.	9,3	116	149,4	25%	50%	1	
3	6MN_1	jw.	7,1	89	114,6	50%	25%	1	
4	6MN_2	jw.	2,6	33	42,5	50%	25%	1	
5	7MN_1	jw.	16,3	203	261,4	25%	50%	1	
6	7MN_2	jw.	2,0	25	32,2	50%	25%	1	
7	7MN_3	jw.	7,7	95	122,3	25%	50%	1	
8	8MN_1	jw.	3,8	47	60,5	50%	25%	1	
9	8MN_2	jw.	6,6	82	105,6	50%	25%	1	
10	8MN_3	jw.	7,5	94	121,0	50%	25%	1	
11	8MN_4	jw.	12,9	161	207,3	50%	25%	1	
12	8MN_5 ¹⁾	budown. jedno- i wielorodzinne	5,1	201	162,4	50%	25%	1	
13	9MN_1	budownictwo jednorodzinne	4,6	57	73,4	80%	20%	1	
14	9MN_2	jw.	48,7	608	782,8	25%	50%	1	
15	9MN_3	jw.	27,4	342	440,3	25%	50%	1	
16	9MN_4	jw.	11,5	144	185,4	25%	50%	1	
17	9MN_5	jw.	24,7	309	397,8	80%	20%	1	
18	9MN_6	jw.	32,7	408	525,3	25%	50%	1	
19	9MN_7	jw.	37,9	473	609,0	25%	50%	1	
20	9MN_8	jw.	15,6	194	249,8	25%	50%	1	

¹⁾ - podano zapotrzebowanie przy zabudowie terenu w 40% budynkami wielorodzinnymi i w 60% jednorodzinymi wolnostojącymi

* Wielkość szczytowych potrzeb energetycznych określona jest szacunkowo i winna być dokładnie określona po sprecyzowaniu projektu inwestycji.

** - Kwalifikację obszaru przedstawić poprzez wpisanie cyfry:

- 3 – teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci, nowi odbiorcy mogą być przyłączani w oparciu o warunki określone w taryfie;
 2 – teren nie uzbrojony, doprowadzenie energii do obszaru ujęte w planach rozwoju przedsiębiorstwa. Po realizacji infrastruktury w oparciu o plan rozwoju - przyłączenie zgodnie z warunkami określonymi w taryfie;
 1 – teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu możliwe do ujęcia w kolejnych planach rozwoju przedsiębiorstwa;
 0 – teren nie uzbrojony, umieszczenie w przyszłych planach rozwoju przedsiębiorstwa nie jest możliwe.

Potwierdza się, że informacje podane w kolumnach "9" i "10" powyższej tabeli przedstawiają formalne stanowisko Górnśląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrze określone na potrzeby projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina".

Wizytownica Biura w Będzinie
 Kierownik
 Andrzej Białada
 data, podpis




Tabela 2. Nowe obszary pod zabudowę usługową

Lp.	Oznaczenie na mapie	Charakter zabudowy	Powierzchnia obszaru ha	Zapotrzeb. gazu ziemnego dla pełnej chłonności terenu * m ³ /h	Prognozowany stopień zagospodar. terenu		Kwalifikacja obszaru **	Uwagi / Wymagany rodzaj inwestycji
					do 2018	2019-2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1U_1	usługi	13,6	244,1	80%	20%	1	
2	4U_1	usługi	23,6	424,6	25%	50%	1	
3	4U_2	usługi	2,2	39,4	80%	20%	1	
4	5U_1	usługi	2,4	42,8	100%	0%	1	
5	6U_1	usługi	9,2	165,8	80%	20%	1	
6	6US_1	usługi sportu i rekreacji	3,1	44,4	75%	25%	4	
7	7U_1	usługi	6,4	115,4	75%	25%	1	
8	8U_1	usługi	13,0	233,1	25%	50%	1	
9	8U_2	usługi	31,7	571,1	25%	50%	1	
10	8U_3	usługi	9,3	167,6	25%	50%	1	
11	9U_1	usługi, handel wielkopowierzchn.	22,8	410,2	80%	20%	1	
12	9U_2	usługi użyteczności publicznej	7,7	184,1	50%	50%	1	
13	9U_3	usługi	27,7	498,8	25%	50%	1	
14	9US_1	usługi sportu i rekreacji	9,6	137,5	50%	50%	1	

* Wielkość potrzeb energetycznych określona jest szacunkowo, bez uwzględnienia współczynników jednoczesności i winna być dokładnie określona po sprecyzowaniu projektu inwestycji.

** - Kwalifikację obszaru przedstawić poprzez wpisanie cyfry:

- 3 – teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci, nowi odbiorcy mogą być przyłączeni w oparciu o warunki określone w taryfie;
- 2 – teren nie uzbrojony, doprowadzenie energii do obszaru ujęte w planach rozwoju przedsiębiorstwa. Po realizacji infrastruktury w oparciu o plan rozwoju - przyłączanie zgodnie z warunkami określonymi w taryfie;
- 1 – teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu możliwe do ujęcia w kolejnych planach rozwoju przedsiębiorstwa;
- 0 – teren nie uzbrojony, umieszczenie w przyszłych planach rozwoju przedsiębiorstwa nie jest możliwe.

Potwierdza się, że informacje podane w kolumnach "8" i "9" powyższej tabeli przedstawiają formalne stanowisko Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrze określone na potrzeby projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina".

Stozeczny gaz w Będzinie
Kierownik
Andrzej Biernacki
data, podpis

BRZECZNY GAZ W BĘDZINIE
30-09-2013 BE/1515/2013

Tabela 3. Nowe obszary pod zabudowę przemysłową

Lp.	Oznaczenie na mapie	Charakter zabudowy	Powierzchnia obszaru	Zapotrzeb. gazu ziemnego dla pełnej chłonności terenu *	Prognozowany stopień zagospodar. terenu		Kwalifikacja obszaru **	Uwagi / Wymagany rodzaj inwestycji
			ha	m ³ /h	do 2018	2019-2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4AG_1	produkcja, składy, magazyny, usługi	13,7	245,9	80%	20%	1	
2	4AG_2	produkcja, składy, magazyny, usługi, handel wielkopowierzchn.	36,3	652,9	80%	20%	1	
3	7AG_1	produkcja, składy, magazyny, usługi	11,9	214,9	50%	25%	1	
4	7AG_2	produkcja, składy, magazyny, usługi	6,2	111,4	50%	25%	1	
5	7AG_3	produkcja, składy, magazyny, usługi	8,9	159,3	25%	50%	1	
6	8AG_1	produkcja, składy, magazyny, usługi	10,2	184,0	20%	40%	1	
7	9AG_1	produkcja, składy, magazyny, usługi, handel wielkopowierzchn.	31,9	573,3	70%	20%	1	
8	9AG_2	produkcja, składy, magazyny, usługi, handel wielkopowierzchn.	225,6	4 060,8	75%	25%	1	

* Wielkość potrzeb energetycznych określona jest szacunkowo, bez uwzględnienia współczynników jednoczesności i winna być dokładnie określona po sprecyzowaniu projektu inwestycji.

** - Kwalifikację obszaru przedstawić poprzez wpisanie cyfry:

- 3 – teren uzbrojony, nie wymaga inwestycji po stronie rozwoju sieci, nowi odbiorcy mogą być przyłączani w oparciu o warunki określone w taryfie;
 2 – teren nie uzbrojony, doprowadzenie energii do obszaru ujęte w planach rozwoju przedsiębiorstwa. Po realizacji infrastruktury w oparciu o plan rozwoju - przyłączenie zgodnie z warunkami określonymi w taryfie;
 1 – teren nie uzbrojony, uzbrojenie terenu możliwe do ujęcia w kolejnych planach rozwoju przedsiębiorstwa;
 0 – teren nie uzbrojony, umieszczenie w przyszłych planach rozwoju przedsiębiorstwa nie jest możliwe.

Potwierdza się, że informacje podane w kolumnach "8" i "9" powyższej tabeli przedstawiają formalne stanowisko Górnośląskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Zabrze określone na potrzeby projektu "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Będzina".

Rozdzielnia gazu w Będzynie
 Kierownik
 Andrzej Bierniada
 data, podpis

ENERGOCENSPERT	
Sp. z o.o.	
30.08.2015	EE/1515/2013
Imię i nazwisko	
Adres	
Opis obszaru	