


KOLOR CZARNY OKREŚLA ZAKRES PROJEKTU

$P_{inst} = 80,5 \text{ kW}$   
 $P_{obl} = 32,2 \text{ kW}$   
 $I_{obl} = 58,6 \text{ A}$

układ sieci: TT  
 zasilanie: 3L+N  
 AC – 0,4 kV

SZYBKE SAMOCZYNNIE  
 WYŁĄCZENIE ZASILANIA  
 PRZEKAŹNIKI  
 RÓŻNICOWO-PRĄDOWE

|  |   |   |
|--|---|---|
|   | <b>BIURO LUBUSKIE PROJEKTOWYCH SEVERYN PROJEKT</b><br><small>ul. Piłsudskiego 3/2/3<br/>         www.severynprojekt.com.pl   41-400 BŁONOWE<br/>         tel. / fax: (80) 918-13-68; blun@severynprojekt.com.pl</small> | <small>NR ZLEC.</small><br><b>280P2808</b>  |
|  | <small>TEMAT<br/>OBIEKT<br/>ADRES</small><br><b>PROJEKT MODERNIZACJI BAZENU<br/>         PRZY UL. SIEMOŃCZEJ W BĘDZINIE</b>   | <small>BRANZA</small><br><b>elektryczna</b> |
| <small>TREŚĆ<br/>RYSYNKU</small><br><i>Schemat zasilania</i>   | <small>FAZA</small><br><b>PROJEKT<br/>         BUD.-WYK.</b>  |   |
| <small>INWESTOR</small><br><b>OŚRODEK SPORTU I REKREACJI<br/>         W BĘDZINIE<br/>         42-000 Będzin ul. Sportowa 4</b>   | <small>DATA</small><br><b>wrzesień<br/>         2008r.</b>  |   |
| <small>PROJEKTOWAŁ</small><br><b>Artur HADZIEZ<br/>         upr.bud. hb 1127/04 UW K-co<br/>         ŚL.L.L.B. SKL.BC/737201</b> | <small>SKALA</small><br><b>NR RYSUNKU<br/>         E1</b>   |   |