



Instalacja wykonana z osprzętem hermetycznym (IP54) na terenie basenu i szatni (1.13, 1.14, 1.16 – 1.27). W pozostałych, wykonana (IP20). Szczegóły w opisie technicznym.

- IN - oprawa ewakuacyjna
- IN - oprawa z liniejkami 2x58W/PS4
- IN - oprawa świetlnikowa 2x38W/PS4
- IN - oprawa świetlnikowa 1x38W/PS4
- IN - oprawa świetlnikowa 1x38W/PS4
- IN - oprawa żarowa IP54
- IN - oprawa żarowa IP54
- IN - wentylator pom. (z obrotami) (np. 1.20)
- IN - wysokość zabudowy (np. 1.20)
- IN - ilość 2x w przewodzie (np.5)

podłączenie do istniejącego dymowodu oświetlenia awaryjnego (przed wejściem)

oprawa uliczna OLR-230 na maszcie i wysięgniku 2m wys. zawieszania 4,5m

naświetlacz halogenowy z czujnikiem na maszcie mocowanym do ściany wys. zawieszania 4,5m

uchwyty bożniej

naświetlacz halogenowy z czujnikiem na maszcie mocowanym do ściany wys. zawieszania 4,5m

uchwyty bożniej

	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH <b>S.E.V.E.R.Y.N. PROJEKT</b> architekt Głogorzec Szwajcyni I. ul. Miodła Polakiego 3 / 21 www.severynprojekt.com.pl tel. / fax (022) 316-14-90, 316-14-91, 316-14-92 1-41-000 141510002	2008/P/0008
	PROJEKT MODERNIZACJI BASENU PRZY UL. SIEMONOWIEJ W BEZZDZIE i gniazd wtykowych – PARTER	branża elektryczna
INWESTOR OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W BEZZDZIE 42-500 Bezdzin ul. Sportowa 4	data września 2008r.	skala 1:50
PROJEKTOWYK Antoni HADASZ ul. Pułk. Wł. 11779A UNIK-CA 51-011A SKŁADOWY 2011	nr rysunku E8	