



niecka basenu
0.12

obwód z napięciem 12V AC
YDY 3x2,5²
- uchwyty paskowe

puszka instalacyjna odgałęźna IP54

- oprawa ewakuacyjna
- oprawa z Inwerterem
- oprawa świetłkowa 2x38W/IP54
- oprawa świetłkowa 1x38W/IP54
- nasświetlacz pomieszczenie magazynowego
- oprawa żarowa IP54
- oprawa żarowa IP20
- wentylator pom. (z oświetleniem)
- wysokość zabudowy (np. 1,2m)
- ilość żył w przewodzie (np. 5)

Oprawy świetłkowe w obejściu niecki:
zapalają się wyłocznie przy zaniku zasilania.
Gniazda wtyk. na wys. ~1,2m od posadzki.
Oprawy jak na rysunku z uwzględnieniem wyposażenia
pomieszczeń.
Przewody po ścianach i stropach na uchwytych
paskowych.
Instalacja natynkowa hermetyczna

0.11 obejście niecki

KOLOR CZARNY OKREŚLA ZAKRES PROJEKTU

| | | |
|---|--|--|
| S.E.V.E.R.Y.N. PROJEKT ul. Gagarina 11, Warszawa, Polska 01-644 tel./fax (020) 316-01-04; biuro@severynprojekt.com.pl www.severynprojekt.com.pl | BIURO UŁADU PROJEKTOWYCH S.E.V.E.R.Y.N. PROJEKT ul. Gagarina 11, Warszawa, Polska 01-644 tel./fax (020) 316-01-04; biuro@severynprojekt.com.pl www.severynprojekt.com.pl | NR ZLEC. 2908/2008 |
| | TEMAT ADRES TRZECI RYSIK INWESTOR | PROJEKT MODERNIZACJI BAZENU PRZY UL. SIENKOWICZEJ W BĘDZINIE Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych – PIWNICA OBIEKT SPORTU I REKREACJI W BĘDZINIE 42-600 Będzin ul. Sportowa 4 |
| PROJEKTOWYK Antoni Hudasz upr. bud. 1177/04 UW/Kca 61-011B, SKŁADOWA 7/2011 | NR PROJEKTU E7 | |