PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

HEKTOMETRY	ODLEGŁOŚCI	ŚREDNICA, MATERIAŁ	SPADKI, DŁUGOŚCI	ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	RZĘDNA DNA WYKOPU	RZĘDNA DNA KANAŁU	RZĘDNA TERENU ISTN.	POZIOM PORÓWNAWCZY 250.00 m n.p.m.
sdi sdi1	0.00			1.15	257.06	257.26	258.41	studnia, Rz.d.=257.26
	2.00					257.27		wod. miejski
	7.00		0.35%	1.25	257.08	257.28	258.53	studnia
	10.50					257.30		Proj. kan. san., Rz.d.=256.79
	44.90							
	40.45					257.40		Istn. wod. przył. ø40
	45.10					257.42		Proj. wod. przył. ø50
	46.00					257.42		Istn. wod. przył. ø40
sdi2	51.90	ø315 L=196.05m PVC		1.22	257.24	257.44	258.66	Istn. kabel telek.
	55.90					257.46		studnia
	20.40							Istn. gaz., Rz.d.=257.37
sdi3	72.30			1.31	257.31	257.51	258.82	Istn. wod. przył. ø40
	43.00							studnia
	97.30					257.60		Istn. gaz. n/pr, Rz.d.=258.00
	17.30		115.30m					
sdi4	115.30		1%	1.49	257.46	257.66	259.15	studnia
	124.25					257.75		Proj. kan. san.
	130.05					257.81		Istn. gaz. n/pr
	40.00							
	38.65					257.90		Proj. kan. san.
	40.00		40.00m					
sdi5	155.30		2%	1.99	257.86	258.06	260.05	studnia
	162.55					258.21		Istn. wod. przył. ø40
	173.95					258.44		Istn. wod. przył. ø40
	40.75							Proj. wod. przył. ø40, Rz.d.=259.00
	187.65		40.75m			258.71		Proj. kan. san.
	7.55							
sdi6	196.05		2.5 2%	2.09	258.68	258.88	260.97	Istn. gaz. n/pr
sdi7	203.60	ø250 L=62.55m PVC		2.08	258.87	259.07	261.15	studnia
	7.55			1.88	259.07	259.27		Proj. kan. san.
	210.05		2%			259.40		studnia
	213.75					259.47		Istn. kabel telek.
	30.55							Istn. wod. miejski
	25.05					259.81		Proj. wod. miejski, Rz.d.=260.06
	32.90					259.85		gaz. n/pr
	55.00m		55.00m					kan. san.
	250.90					260.21		gaz. n/pr
	253.40					260.26		kan. san.
sdi8	258.60			2.21	260.17	260.37	262.58	studnia

1:100

1:1000

WL 2a/1
WL 2/1
WP 2a/2
WP 2/2
WL 2/3
WP 2/4
WL 3/1
WP 3/2

Ps255.03 NN256.03 NN257.73 Ps258.14 Pa//ip258.14 NB260.24 NB261.14 NB261.59 Pi//ip260.08 G//Ps260.88 NB262.88 Ps262.48 NB263.28 NB263.51

ul. Świerczewskiego
istniejąca: kostka klinkierowa
projektowana: nawierzchnia asfaltowa

ul. Polna
istniejąca: nawierzchnia asfaltowa
projektowana: nawierzchnia asfaltowa

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE SP. Z O.O. ul. Gliwicka 228 40-861 KATOWICE [/32/ 355 - 14 - 50 [/32/ 355 - 14 - 51 /32/ 254 - 00 - 11 : inzsan@wp.pl	Inwestor: URZĄD MIASTA BĘDZINA
	Inwestycja: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W DZIELNICY BRZOZOWICA W BĘDZINIE
Projektował: mgr inż. Janusz Bartosz, upr. nr 281/01 — Podpis:	Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
Opracował: mgr inż. Andrzej Goc — Podpis:	Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ sdi - sdi8
Sprawdził: tech. Edward Michalik, nr upr. 250/79 — Podpis:	Skala: 1 : 100/1000 — Data: 06.2004 — Nr zlecenia: 1 - 04 - K — Nr rysunku: IV-4/D