


UWAGA:

1. Obwody odbiorcze funkcjonalne w ciągach wielokrotnych układać w korytkach siatkowych typu G 100-20F produkcji "EL-PUK" mocowanych do ścian lub stropów za pomocą uchwyty systemowych.
2. Przewody pojedyncze w ciągach poziomych oraz przy pionowych podejściach do osprzętu i urządzeń układać w rurce RVS 18 na uchwytach mocowanych do betonu, cegły lub konstrukcji.
3. Lokalizacja urządzeń ma charakter orientacyjny do ewentualnej korekty w trakcie wykonawstwa.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE SP. Z O.O.
ul. Świerczewskiego 40
41-100 Wrocław, ul. Świerczewskiego 40, 32/ 229-30-20 do 32
32/ 229-47-59
biuro@inr-san.pl
inr-san@wp.pl



Projektował:
inż. Tomasz Mikrut
upr. bud. nr 436/85

Sprawdził:
inż. Marek Mikrut
upr. bud. nr 666/83

Opracował:
inż. Tomasz Mikrut
upr. bud. nr 436/85

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Inwestor: MPWIK BĘDZIN

Inwestycja:
Pomownia ścieków sanitarnych i wód deszczowych
na osiedlu "Syberka".
Zrzut ścieków do kolektorów w ul. Małobądzkiej w Będzinie
- modernizacja pompowni

Obiekt
Pomownia - instalacje elektryczne wewnętrzne oraz instalacje funkcjonalne (sterujące, alarmowe i transmisji GSM-GPRS)

Tytuł rysunku

Rzut części podziemnej - instalacje funkcjonalne

Skala: 1:100

Data: 01.2007.

Faza
Projekt wykonawczy

Nr rysunku:

6E